

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti budov odborného výcviku SŠ řemeslné v Jaroměři - zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ
Zadavatel:	Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260, IČO: 00087815, se sídlem Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
Způsob zadání:	veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo zadávací řízení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace obdobně dle § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den, v technickém podkladu II je na konci zmínka, že součástí předmětu díla je řešení zajištění výměny vzduchu ve všech předmětných objektech v souladu s podmínkami Operačního programu Životního prostředí.

Je specifikován systém větrání dle metodického pokynu pro návrh větrání škol nebo jsou možné všechny způsoby větrání (viz. str. 9-13 metodického pokynu)?

Odpověď na dotaz č. 1

Tak jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně návrhem smlouvy o dílo (příloha č. 3 výzvy k podání nabídek) a podklady pro zpracování zadávací dokumentace (příloha č. 5 výzvy k podání nabídek), nucené větrání musí odpovídat Metodickému pokynu pro návrh větrání škol pro SC 5.1 a SC 5.3, PO5, OPŽP, Výzva č. 121 a 135 (součást přílohy č. 5 zadávacích podmínek).

V závěru tohoto dokumentu stojí: „Pro větrání učeben se použijí systémy, které umožňují řízené větrání podle potřeby tj. podle koncentrace CO₂ v učebně. S ohledem na podporu opatření vedoucích k energetickým úsporám se jednoznačně doporučuje využití rovnotlakých větracích systémů se zpětným získáváním tepla. Přirozené větrání lze použít pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.“

Samotný systém větrání specifikován není, s přihlédnutím k výše uvedenému však přichází v úvahu větrací systémy č. 6 - 10 z přílohy č. 1 citovaného dokumentu (Metodickému pokynu pro návrh větrání škol pro SC 5.1 a SC 5.3, PO5, OPŽP, Výzva č. 121 a 135 (součást přílohy č. 5 zadávacích podmínek)), v závislosti na znečištění venkovního ovzduší.“

Dotaz č. 2

Dobrý den, v technickém podkladu II je na konci zmínka, že součástí předmětu díla je řešení zajištění výměny vzduchu ve všech předmětných objektech v souladu s podmínkami Operačního programu Životního prostředí.

Je specifikován systém větrání dle metodického pokynu pro návrh větrání škol nebo jsou možné všechny způsoby větrání (viz. str. 9-13 metodického pokynu)?

Odpověď na dotaz č. 2

Viz odpověď na dotaz č. 1 v rámci tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

Dobrý den, na základě dotazu viz. níže byla upravena smlouva o dílo s publikací 28.5.2019 kolem 14:00. Odeslal jsem nabídku před touto změnou. Je možné v nabídce zaměnit přílohu smlouvy, nebo jakým způsobem mám nyní postupovat? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 3

V případě podání nové elektronické nabídky je nutné předchozí elektronickou nabídku zneplatnit a poté je možné nabídku podat opětovně. Postup je uveden v Návodu na podání elektronické nabídky, který je volně dostupný v elektronickém nástroji E-ZAK na tomto odkazu: https://zakazky.cenakhk.cz/publication_index.html.

V případě podání nové nabídky v listinné podobě je nutné poslat žádost o zpětvzetí původní nabídky, postačí i emailem na kontaktní adresu zástupce zadavatele, poté je možné podat nabídku opětovně.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Lhůta ani místo pro podání nabídek se nemění a zůstává v platnosti dle zadávacích podmínek veřejné zakázky ve znění všech předchozích vysvětlení či změn zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 30. 5. 2019 za zástupce zadavatele na základě pověření

Centrum investic, rozvoje a inovací