

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zakázka: **Výměna oken a dveří, Domov V Podzámčí, Chlumec nad Cidlinou (par.č.st. 409)**

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ anebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dotazu dodavatele, toto vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, po prostudování ZD jsme zjistili, že pol. č. DE11L,DE11P balkonové dveře nejdou vyrobit v šíři 1200mm při výšce 2350mm. Aby dveře správně fungovaly jsou výrobcem dány limitní rozměry v/š . Z tohoto důvodu navrhujeme ocenit balkonové dveře na max. možný výrobitelný rozměr 1070mm (čistý průchod dveřmi 994mm) a po bocích dát rozšiřovací profily. Je tato alternativa pro zadavatele přípustná?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zachovat požadovaný rozměr, bez rozšiřovacích profilů.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna.

V Hradci Králové 31. 5. 2019

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření