



Vzdálenost jímacího vedení od anténní soustavy musí být min, $s=29\text{cm}$.
Poloměr valivé koule pro LPS III, $r=45\text{m}$.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:			
ING. JIŘÍ HÁJEK	VÁCLAV SHÁNĚL	VÁCLAV SHÁNĚL		
INVESTOR: ON Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín			ČÍSLO ZAKÁZKY	39-H-2016
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín objekt plicního oddělení			DRUH PROJEKTU	DSP a DPS
			DATUM	08.2016
			FORMÁTŮ A4	2A4
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA OCHRANNÁ PÁSMA VALIVÉ KOULE				D.1.4.EL4