



M1 – venkovní kondenzační jednotka 5,1kW/400V/20C/3
EH1 somoregul. topný kabel dl. 2m vč. ukončovací sody , ovl. termostatem ST1

ST1 – Regulátor teploty průmyslový –25 až + 15 C
Rozvod na střeše se uloží jednotlivě v tuných elektroinstalčních trubkách DN40 se střední mech. pevností.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIZNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 6492574, DIČ: CZ 6492574 tel:ax: +420 495546539, e-mail: h1@h1a.cz		
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESÍ:				
ING. JIŘÍ HÁJEK	VÁCLAV SHÁNĚL	VÁCLAV SHÁNĚL	JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: ON Jičín a.s., Božanova 512, 506 01 Jičín			ČÍSLO ZAKÁZKY	394-2016	
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín objekt plicního oddělení			DOKLAD PROJEKTU	DSP a DPS	
			DATA	08.2016	
			FORMÁT/A4	4	
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:	
Slinoproudá elektrotechnika Půdorys elektroinstalace – střecha			1 : 50	D1.4.EL5	