

Legenda značek :


- LED svítidlo zavěšené, IP20, 35W, 4500 lm, AL rám., opál. kryt, 1200x100, asymetrické
- LED svítidlo zavěšené, IP40, 54W, 5650 lm, AL rám., opál. kryt, 1200x300
- DALI driver, 4 kanálový, RF 868MHz, 230V, vestavný
- Releový spínač, 1 kanálový, RF 868MHz, 230V/2300W, vestavný
- RF ovladač, 4 kanálový, RF 868MHz, nástěnný
- Regulátor osvětlení s detektorem přítomnosti, RF 868MHz, stropní
- Kabel CYKY-J 5x1,5 ke svítidlům, CYKY-J 3x1,5 z rozváděče
- Žaluziový spínač 230V/10A, RF 868MHz, vestavný
- Kabel CYKY-J 5x1,5
- RF ovladač, 4 kanálový, žaluziový, RF 868MHz, nástěnný
- Rozváděč

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami



<div>HLAVNÍ PROJEKTANT:</div> <div><div>ENERGY BENEFIT CENTRE</div></div> <div>Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz</div>		<div>ZPRACOVATEL ČÁSTI:</div> <div>Roman Hladík</div> <div>žatec 136 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01</div>		<div>ZPRACOVATEL ČÁSTI:</div> <div>Výpracoval:</div> <div>Roman Hladík</div> <div>Zodpovědný projektant: Zdeněk Mikeš</div>	
<div>PROJEKT:</div> <div>Zateplení VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1) U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou</div>					
<div>STAVEBNÍK:</div> <div>VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou</div>					
<div>ČÁST, PROFESE:</div> <div>ELEKTROINSTALACE</div>					
<div>VÝKRES:</div> <div>Púdorys 2NP</div>		<div>Zakázkové číslo:</div> <div>180118</div> <div>Datum:</div> <div>06/2018</div>		<div>Paré:</div> <div></div> <div>Část:</div> <div>D.1.4.4</div> <div>Stupeň:</div> <div>DSP</div> <div>Změna:</div> <div>00</div>	
		<div>Č. výk.:</div> <div>4</div>		<div>Formát:</div> <div>A2</div> <div>Měřítko:</div> <div>1 : 100</div>	