

## Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

|                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veřejná zakázka</b> | <b>Zateplení VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1) – stavební práce</b>                                         |
| <b>Spisová značka</b>  | CIRI/2019/438                                                                                                                                             |
| <b>Zadavatel</b>       | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, IČO 75137011, se sídlem U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
| <b>Způsob zadání</b>   | podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízením                                                                |

---

**Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentaci obdobně § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele a z vlastního podnětu**

### Dotaz č. 1

*V položkovém rozpočtu je v sekci UT,VZD uvedeno několik položek k instalátérským pracím, např. pol.č.1 čerpadla teplovodní atd. V projektové dokumentaci v sekci D.1.4. jsou pouze položky D.1.4.3 a D.1.4.4 a proto se chceme zeptat zda dokumenty k těmto pracím nechybí, případně zda je můžete doložit?*

### Odpověď na dotaz č. 1

Při vypracovávání projektové dokumentace VZT byla již hotová kompletní dokumentace rekonstrukce teplovodní soustavy a zdroje tepla od jiného projektanta. Zde se podařilo v rámci teplovodního rozdělovače a sběrače dohodnout vývod pro budoucí připojení VZT, který je ukončený kulovými uzávěry. Takto by to mělo být provedeno při realizaci, která je hotová. Proto byl do rozpočtu VZT zakomponován oddíl ústředního vytápění pro napojení teplovodního ohřevu VZT jednotky, která bude připojena dle skutečné realizace výše zmíněného, protože to v době vypracování projektu VZT nebylo zřejmé.

Projektová dokumentace je tedy ze strany zadavatele zcela kompletní.

---

Zadavatel dále doplňuje Výzvu k podání nabídek ze dne 5. 6. 2019 v čl. 3 (Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a nabídková cena), kdy zadavatel pro upřesnění a vyloučení veškerých pochybností upřesňuje dílčí část předmětu plnění - stavební práce pro stanovení maximální dílčí nabídkové ceny za předmět plnění – stavební práce ve výši 11.244.830,00 Kč bez DPH, přičemž toto bylo zřejmé i z Návrhu smlouvy o dílo (příloha č.5 výzvy k podání nabídek) a Výkazu výměr – stavební část (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek), a to následujícím způsobem:

„Zadavatel dále stanoví maximální dílčí nabídkovou cenu za předmět plnění – stavební práce ve výši: **11.244.830,00 Kč bez DPH vyjma položky č. 199 výkazu výměr – příloha č. 4 výzvy k podání nabídek list RYCHNOV 1 – SO-01-Vlastní budova. Stavebními pracemi pro účely stanovení maximální dílčí nabídkové ceny jsou chápány všechny položky výkazu výměr – příloha č. 4 výzvy k podání nabídek, v listech s názvy: RYCHNOV 1 – SO-01-Vlastní budova, UT,VZD (vyjma položek č. 16 – 61 výkazu výměr – příloha č. 4 výzvy k podání nabídek, list UT,VZD),EL.**“

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

---

**Místo a lhůta pro podání nabídek**

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

**Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 10. 7. 2019 v 10:00 hodin.**

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 18. 6. 2019

Centrum investic, rozvoje a inovací