



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ELEKTRO :

- Stropní ledkový panel E30120, 48 W , rozměr 30x120 cm
teplá bílá 4 100 lm, teplota 3 000 K
- Stropní ledkový panel SN 18 LED PANEL, rozměr 22,5x22,5 cm
teplá bílá 2 800 lm, teplota 2 800 K
- Nástěnné ledkové svítidlo - standard 7-10 W
teplá bílá 900 lm, teplota 3 000 K
- Nástěnné nouzové svítidlo - požární východ - vlastní zdroj energie
- Požární hlásič - vlastní zdroj energie
- Jednopolový spínač
- Jednopolový spínač
- Síťový přepínač
- Kabelový přívod pro el. přímotopný panel výkonu do 2,5 KW
- Kabelový přívod pro el. přímotopný ohříváč výkonu do 3 KW
- Kabelový přívod ukončený krabicí pro el. vysoušeč metodou oemzozy DRYPOL
- Domovní zásuvka 230V/16A určená pro běžný zásuvkový rozvod
- Označení zásuvky 400V/ - 40A
- Rozvodné zařízení se silovým jističem
- Označení prostoru se zvýšenou ochranou pospojováním
- Požární hlásič
- El. přímotop ohříváč vody - 3 KW
- El. přímotopný panel 750/1500/2000 W

PROSTŘEDÍ :

- Vnitřní prostory :
- Vnější vlivy jsou považovány dle tabulky 32 - NM1
ČSN 33 2000 - 3 za normální
- Venkovní prostory :
- Vnější vlivy jsou považovány dle tabulky 32 - NM1
ČSN 33 2000 - 3 za normální, včetně těchto následujících vlivů :
AA7, AB8, AF2, AR2, AS2, AD3, AE3

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :

1NPE - 50Hz, 230V / TN-S

OCHRANA :

Samočinným odpojením napájení v síti TN
Doplňková ochrana proudovým chráničem

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		PODPIS	<div>stava</div> <div>STAVBA REKONSTRUKCE</div> <div>AGENCYA</div> <div>POLSKÁ č.p. 221 541 01 TRUTNOV</div> <div>Tel. 602 351 180 e-mail : stava@stava.cz IČO : 11608890</div> <div>www.stava.cz</div>	
VLADIMÍR KEJKLIČEK				
SCHVALOVACÍ ORGÁN : MěÚ ÚPICE			FORMÁT :	2A4
INVESTOR : KÚ KRÁLOVÉHRADSKÉHO KRAJE, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, HR. KRALOVÉ			DATUM :	11/2018
MÍSTO STAVBY : SpZŠ AUGUSTINA BARTOŠE, NÁBŘEŽÍ ppk. A.BUNZLA č.p. 660, ÚPICE			STUPEŇ PP :	DSP
NÁZEV VÝKRESU : ELEKTRO			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	
PŮDORYS ROZMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ ELEKTRO V 1.PP			570/2018	
NÁZEV AKCE :			MĚŘITKO :	Č. VÝKRESU :
SANACE ZDIVA vč. REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V 1.PP - PD - akce č. SM/18/315				
			1 : 50	D.1.4.2

