

- SS–SVORKA SPOJOVACÍ
  SO–SVORKA OKAPOVÁ
  ST–PŘIPOJOVACÍ SVORKA NA POTRUBÍ
- JT–JÍMACÍ TYČ VČ. PŘIPOJOVACÍ SVORKY A PODSTAVCE
- SVOD–OCHRANNÝ ÚHELNÍK+ZKUŠEBNÍ SVORKA
- JÍMACÍ A SVODOVÉ VEDENÍ–DRÁT AlMgSi ø=8mm NA PODPĚRÁCH
- UZEMNĚNÍ PÁSEK FeZn 30x4 V ZEMI V HL. 80 cm–PROPOJIT SE STÁV.UZEMNĚNÍM
  PRO ULOŽENÍ PÁSKU FeZn BUDOU VYUŽITY VÝKOPOVÉ PRÁCE
  SPOJENÉ SE ZATEPLENÍM VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU

JÍMACÍ SOUSTAVA NAVRŽENA MŘÍŽOVÁ DRÁTEM AlMgSi ø=8 mm NA PODPĚRÁCH,
UZEMNĚNÍ STÁVAJÍCÍ+PÁSKEM FeZn 30x4, PŘÍVODY OD SVODŮ DRÁT FeZn d=10mm V ZEMI
STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ–VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
OBJEKT OPATŘEN 6 SVODY VYBAVENÝMI OCHRANNÝM ÚHELNÍKEM A ZKUŠEBNÍ SVORKOU
OBJEKT JE OVĚŘEN PRO TŘ.III LPS
BEZPEČNÁ VZDÁLENOST PRO VZDUCH 0,55m

PROJEKTANT:	KRESLIL:	AUTORIZACE:	PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SLABIHOUDEK PETR HRÁSKÉHO 770/4 256 01 BENEŠOV Email: slabihoudek@tiscali.cz TEL.:317723734 IČO 12572888		
VLADIMÍR BÁRTA		VLADIMÍR BÁRTA	ENERGY BENEFIT CENTRE a.s. PRAHA 6			
				STUPEŇ PD	DPS	
STAVEBNÍK	ON JIČÍN a.s. BOLZANOVA 512 JIČÍN			DATUM	09/2016	
OBECNÍ ÚŘAD	NOVÝ BYDŽOV			ZAK. ČÍSLO	16128	MĚŘÍTKO 1:100
STAVEBNÍ ÚŘAD	NOVÝ BYDŽOV			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:		PARE Č.:
OBJEKT	OBJEKT Č.P.491					
NÁZEV AKCE:	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V NEMOCNICI NOVÝ BYDŽOV–OBJEKT Č.P.491 JANA MALÁTA 493 NOVÝ BYDŽOV PAR.Č.ST.1265					
ČÁST DOKUMENTACE	D.1.4 HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ					
NÁZEV VÝKRESU	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ					ČÍSLO VÝKRESU HRM1