

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Zakázka: **Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Nad každým oknem jsou v současné době osazeny garhy na závěsy. Budou se tyto demontovat? Pokud ano žádáme zadavatele o doplnění příslušné položky a množstvím demontovaných prvků do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1:

ano, budou se demontovat, tyto práce jsou součástí plnění těchto položek:

39	K	968062377	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2 - včetně meziokenních vložek	m2	805,140
40	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken zdvojených včetně křidel plochy do 1 m2 - včetně meziokenních vložek	m2	55,635
41	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken zdvojených včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2 - včetně meziokenních vložek	m2	279,885
42	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken zdvojených včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2 - včetně meziokenních vložek	m2	187,540
43	K	968082018	Vybourání plastových ráků oken zdvojených včetně křidel plochy přes 4 m2 - včetně meziokenních vložek	m2	380,610

Dotaz č. 2:

Bude se demontovat obložení atiky a podhledů u hlavního vstupu do pavilonu? Pokud ano žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2:

ano bude, je součástí položky:

47	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	386,200
----	---	-----------	---	----	---------

Dotaz č. 3:

Budou se demontovat a znovu připevňovat světla a další zařízení do podhledu vstupu? Pokud ano žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 3:

ano budou a budou se i zpětně montovat, je součástí položky:

14	K	039002000	drobné stavení přímomoce	hod	1 800,000
----	---	-----------	--------------------------	-----	-----------

Dotaz č. 4:

Pro provedení fasády na střechách bude třeba demontovat antény mobilních operátorů. Je s tím takto počítáno v PD? Rozumíme tomu správně, že demontáže a zpětné montáže si provede objednatel pomocí těchto operátorů?

Odpověď na dotaz č. 4:

ano budou a budou se i zpětně montovat, je součástí položky:

14	K	039002000	drobné stavení přímomoce	hod	1 800,000
----	---	-----------	--------------------------	-----	-----------

Dotaz č. 5:

U okna pozice O17 bude ze zateplení vytvořena římsa o vysazení cca 300 mm. Ve výkresové dokumentaci však není uvedeno její oplechování. Je to takto správně?

Odpověď na dotaz č. 5:

ano bude, je součástí položky:

65	K	713001	Úprava meziokenních vložek pomocí tepelné izolace tl.350mm s obkladem SDK - kompletní dodávka del detailu včetně pomocných kcí, parozábran, výplně izolantem, vlastní meziokenní vložka, návaznost na strop a podlahu - kompletní řešení detailu okna	m2	280,350
----	---	--------	--	----	---------

Dotaz č. 6:

U oken, které tvoří prosklené stěny, by měly být navrženy do výšky parapetů bezpečnostní skla. Žádáme doplnit.

Odpověď na dotaz č. 6:

Ano jsou a součástí plnění je i bezpečností sklo, pomocná konstrukce apod. Uchazeč takto nacení a dodá. Totéž se týká i ostatních komponent a prvků spojených s okny (kliky, omezovače otevírání, páky, zámky do oken apod.). PD se nebude doplňovat, tato část je předmětem dodavatelské dokumentace, kterou předloží vítězných uchazeč.

Dotaz č. 7:

Prvek O04 tvoří celistvou prosklenou stěnu, která je nyní navržena z plastových profilů. Dle našeho subdodavatele díky tuhosti a váze plastových prvků nelze tuto stěnu realizovat z plastů nýbrž jen z hliníkových fasádních systémů. Žádáme proto o záměnu.

Odpověď na dotaz č. 7:

Ano, prvek tvoří jednu stěnu. Stěna je navržena z rámových plastových prvků. Aby mohla fungovat, tak součástí plnění je i podpurná konstrukce, která nese vlastní rámové konstrukce plastových oken. Uchazeč nacení, vítězných uchazeč poté dodá a namontuje ucelený prvek včetně ostatních komponent a prvků spojených s okny. Uchazeč může nabídnout hliníkový prvek jako ekvivalent, který je lepší než zadavatel požaduje.

Dotaz č. 8:

U prvku O07, který je umístěn ve východní fasádě v chodbičce u WC, kde bylo dříve okno až k podlaze chybí vyzdívka parapetů. Žádáme o její návrh a doplnění příslušných položek do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 8:

tyto vyzdívky jsou součástí položky:

14	K	039002000	drobné stavení přípomoce	hod	1 800,000
----	---	-----------	--------------------------	-----	-----------

Dotaz č. 9:

Ve výpisu okenních otvorů jsou uvedeny schémata oken jako otáčivé kolem vodorovné osy. Je tento požadavek v zadání správný?

Odpověď na dotaz č. 9:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 1.

Dotaz č. 10:

PD se odkazuje na MW s kolmým vláknem – to však nesplňuje požadovanou lambdu projektu 0,039 m. Jaký je tedy požadovaný materiál izolace z minerální vaty. Podélné či kolmé vlákno, vata TR 10 nebo TR 15? Na základě jasné specifikace izolantu pak požadujeme zaslat statický posudek na kotvení izolantu.

Odpověď na dotaz č. 10:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 3.

Dotaz č. 11:

Je požadován kvalitativní systém třídy A dle CZB? V PD není specifikováno.

Odpověď na dotaz č. 11:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 4.

Dotaz č. 12:

V PD se píše o finální povrchové úpravě silikonovou omítkou, ve skladbách silikátovou, co je tedy požadováno?

Odpověď na dotaz č. 12:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 5.

Dotaz č. 13:

V PD se někdy hovoří omítkovinně zrnitosti 1,5 mm někdy o zrnitosti 2 mm. Která zrnitost je správná.

Odpověď na dotaz č. 13:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 6.

Dotaz č. 14:

V PD není uvedena barevnost finálních omítkovin, která je důležitá pro jejich finální nacenění. Žádáme proto o zaslání barevnostního řešení fasády.

Odpověď na dotaz č. 14:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 7.

Dotaz č. 15:

V soklové části je navržen izolant typu perimetr. Tento izolant, pokud je používán v soklové části se nesmí dělit, aby byla zachována jeho celistvost z důvodu příjmu vlhkosti takto děleného materiálu. Materiál potom zvětšuje svůj objem a může způsobit poškození celého zateplovacího systému. Žádáme proto zadavatele, aby se k této otázce jasně vyjádřil.

Odpověď na dotaz č. 15:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3, tj. odpověď č. 8.

Dotaz č. 16:

V technické zprávě se také hovoří o paropropustném akrylátovém nátěru, což odporuje vlastnostem akrylátových materiálů. Žádáme tedy jasně definovat technickými parametry paropropustnosti tohoto nátěru.

Odpověď na dotaz č. 16:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 9.

Dotaz č. 17:

Pro položku stěhování vybavení investora potřebujeme jasně určit množství a druh stěhovaného nábytku, odkud a kam se bude vybavení stěhovat, zda se jedná o jednotlivé kusy či smontovaného prvky apod. Pokud toto nebude objednatel znát, žádáme doplnit do rozpočtu položku hodinové sazby pro tyto práce. Dále požadujeme, pokud zadavatel řeší určitý druh prací položkou URS, aby dodržoval její specifikaci. Pokud jí něčím doplnil, ať změní popis a kód položky. Takto se jedná o zavádějící informace.

Odpověď na dotaz č. 17:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď 10.

Dotaz č. 18:

V odpovědi č. 3 v dodatečných informacích č. 1 se hovoří o tom, že demontáž vzduchotechnického zařízení na střeše spočívá jen v opracování prostupů střechou pro VZT. Na prohlídce místa plnění však bylo zjištěno, že jsou na střeše umístěny velké VZT jednotky. Ty si dle této odpovědi bude demontovat a vrátet na střechu sám objednatel? Pokud ne tak potřebujeme toto zařízení přidat do VV.

Odpověď na dotaz č. 18:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3, tj. odpověď je: vlastní jednotky budou demontovány, sneseny a vráceny zpět – viz. položka:

8	K	039002000	Přesun VZT jednotek - demontáž, manipulace, zpětná montáž a zprovoznění	soubor	1,000
---	---	-----------	---	--------	-------

Dotaz č. 19:

Odpovědi na dotaz č. 3 v dodatečných informacích č. 2 nerozumíme. Položka je v oddíle Úprava venkovních a je specifikována jako montáž tepelné izolace plochých střech. Proč je v tomto oddíle. Kde je tedy její specifikace? Kde je dle Vás druhá vrstva položení izolace a její specifikace?

Odpověď na dotaz č. 19:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 12.

Dotaz č. 20:

K Vaší odpovědi na dotaz č. 4 potřebuje přesně zadat o kolik čerpadel se jedná, kolik větví bude třeba zaregulovat, o kolik termostatických hlavice se jedná apod. V PD ani ve vaší odpovědi není určeno.

Odpověď na dotaz č. 20:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 13.

Dotaz č. 21:

Pro přesné nacenění tepelné izolace střechy potřebujeme jasně specifikovat jak uvádíte tl. izolantu konstantní tloušťky a jeho množství a jasně také popsat množství izolantu kladených v tzv. spádových klínech.

Odpověď na dotaz č. 21:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 14.

Dotaz č. 22:

Na budově jsou osazeny stínící prvky nad okny. Bude tyto odstraňovat objednatel? Ve výkazu výměr totiž nejsou uvedeny. Pokud bude toto chtít objednatel od zhotovitele, žádáme o doplnění do VV s jasnou specifikací v kg či tunách.

Odpověď na dotaz č. 22:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3, tj. odpověď je: nebude objednatel odstraňovat, výkaz výměr je doplněn o tuto položku:

9	K	039002000	Demontáže stínících prvků na fasádě - kompletní demontáž a likvidace	soubor	1,000
---	---	-----------	--	--------	-------

Dotaz č. 23:

Na fasádě jsou umístěny i dva komíny jako odkouření plynového kotle. Bude tento prostor v okolí komína nezateplený? Není detail ani položka k přeložce komína. Pokud se budou komíny posouvat, žádáme jasnou specifikaci, jak by měly být práce provedeny.

Odpověď na dotaz č. 23:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3, tj. odpověď je: prostor pod komíny je zateplen, zpětnou montáž a demontáž si uchazeč ocení do položky:

10	K	039002000	Přesun komínů - demontáž, manipulace, zpětná montáž a zprovoznění	soubor	1,000
----	---	-----------	---	--------	-------

Dotaz č. 24:

V PD je požadována u oken Kvalifikační třída plast. profilů – „A,, a plastové profily z prvoplastu – tyto parametry nepopisují kvalitu profilů a jsou zavádějící. Žádný požadavek norem na tyto konkrétní hodnoty neexistuje, a proto je tento požadavek ve veřejných zakázkách diskriminační a napadnutelný - potenciální zájemce by se mohl domnívat, že slouží pouze k zúžení okruhu potencionálních zájemců o danou veřejnou zakázku – viz příloha.

Odpověď na dotaz č. 24:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 17.

Dotaz č. 25:

U položky Pol. D03 – 2křídle VD dle našeho subdodavatele nelze vyrobit křídlo o rozměrech – 2700x2020mm. Požadujeme u této položky zmenšení křídel.

Odpověď na dotaz č. 25:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 18.

Dotaz č. 26:

Na východní fasádě je v současném stavu vysunutý pás oken před rovinu fasády. V nových stavech tento prvek chybí. Bude se tedy bourat? Ve VV není uvedeno. Pokud ano požadujeme navrhnout technologii odbourání tohoto prvku.

Odpověď na dotaz č. 26

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď 19.

Dotaz č. 27:

Dle prohlídky stavby bylo zjištěno, že střeše na úrovni 7.NP jsou jako přitížení střechy uloženy betonové dlaždice. Ty nejsou ale uvedeny ve výkazu výměr. Máme brát za to, že demontáž těchto dlaždic a jejich podkladní vrstvy si provede objednatel sám a na vlastní náklady? Pokud ne požadujeme dát příslušné položky do rozpočtu.

Odpověď na dotaz č. 27:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3, tj. odpověď je: odstranění všeho ze střechy je součástí položky:

11	K	039002000	Odsttranění a likvidace vše prvků na střeše (betonové dlaždice apod.)	soubor	1,000
----	---	-----------	---	--------	-------

Dotaz č. 28:

Dle členění objektu se bude muset část lešení stavět i na střechách zateplovaného objektu. Z toho důvodu žádáme příslušné statické posouzení střešní krytiny od lešení a doplnění těchto opatření do VV.

Odpověď na dotaz č. 28:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 21.

Dotaz č. 29:

Zhotovitel se ptá, jestli bude možno nové okenní otvory transportovat do budovy pomocí výtahů, které jsou v budově osazeny.

Odpověď na dotaz č. 29:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3, tj. odpověď je: ne, pro transport má uchazeč položku:

4	K	032002000	Vybavení staveniště-mobilní WC,sklady,kancelář,zdvihací mechanizmy	soubor	1,000
---	---	-----------	--	--------	-------

Dotaz č. 30:

U výpisu dveří položka D09 je uvedeno, že dveře jsou posuvné s pohonem. Přitom nákres dveří je, že se jedná o dveře otvíravé. Jaká varianta platí?

Odpověď na dotaz č. 30:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 26.

Dotaz č. 31:

Dveře D03 dvoukřídlé nejdou kvůli zatížení křídel dle sdělení našeho subdodavatele v plastu vyrobit. Jak máme postupovat?

Odpověď na dotaz č. 31:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 27.

vnější plastové dveře :
4komorový profil, stavební hloubka
76 mm, ocelová výztuha tloušťky 2
mm, dvojité těsnění TPE
vstupní dveře otočné včetně
sestavy podlahových profilů pod
prahem na výšku skladby podlahy

pevná výplň křídla - sendvičová
extrudovaný polystyren s plastovým
akrylátovým povrchem

součástí dveří je dorazové těsnění

$U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dotaz č. 32:

U posuvných dveří je požadován $U_d=0,9$ a $U_g=0,5$. Jsou opravdu tyto parametry vyžadovány?

Odpověď na dotaz č. 32:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 28.

Dotaz č. 33:

Ve výkresu bouraných konstrukcí střechy jsou uvedeny i šikmé střechy, které jsou nyní oplechovány. Budou se tyto části střechy opět oplechovávat? Existují k této části střechy detaily a skladba?

Odpověď na dotaz č. 33:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 30.

Dotaz č. 34:

K regulaci topného systému požadujeme zaslat PD, kde budou vypočítány a určeny regulační křivky, podle kterých se zaregulování systému provede. Bez této části PD nelze tuto položku nacenit.

Odpověď na dotaz č. 34:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno ve vydané DI č. 3 odpověď č. 31.

Dotaz č. 35:

Nad každým oknem jsou v současné době osazeny garnyže na závěsy. Budou se tyto demontovat? Pokud ano žádáme zadavatele o doplnění příslušné položky a množstvím demontovaných prvků do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 35:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno v této DI odpověď č. 1.

Dotaz č. 36:

Bude se demontovat obložení atiky a podhledů u hlavního vstupu do pavilonu? Pokud ano žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 36:

Ano, budou, je součástí položky:

47	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	386,200
----	---	-----------	---	----	---------

Dotaz č. 37:

Budou se demontovat a znovu připevňovat světla a další zařízení do podhledu vstupu? Pokud ano žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 37:

Ano, budou a budou se i zpětně montovat, je součástí položky:

14	K	039002000	drobné stavení přímomoce	hod	1 800,000
----	---	-----------	--------------------------	-----	-----------

Dotaz č. 38:

Pro provedení fasády na střeších bude třeba demontovat antény mobilních operátorů. Je s tím takto počítáno v PD? Rozumíme tomu správně, že demontáže a zpětné montáže si provede objednatel pomocí těchto operátorů?

Odpověď na dotaz č. 38:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno v této DI odpověď č. 4.

Dotaz č. 39:

U okna pozice O17 bude ze zateplení vytvořena římsa o vysazení cca 300 mm. Ve výkresové dokumentaci však není uvedeno její oplechování. Je to takto správně?

Odpověď na dotaz č. 39:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno v této DI odpověď č. 5.

Dotaz č. 40:

U oken, které tvoří prosklené stěny, by měly být navrženy do výšky parapetů bezpečnostní skla. Žádáme doplnit.

Odpověď na dotaz č. 40:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno v této DI odpověď č. 6.

Dotaz č. 41:

Prvek O04 tvoří celistvou prosklenou stěnu, která je nyní navržena z plastových profilů. Dle našeho subdodavatele díky tuhosti a váze plastových prvků nelze tuto stěnu realizovat z plastů nýbrž jen z hliníkových fasádních systémů. Žádáme proto o záměnu.

Odpověď na dotaz č. 41:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno v této DI odpověď č. 7.

Dotaz č. 42:

U prvku O07, který je umístěn ve východní fasádě v chodbičce u WC, kde bylo dříve okno až k podlaze chybí vyzdívka parapetů. Žádáme o její návrh a doplnění příslušných položek do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 42:

Na tuto otázku již bylo odpovězeno v této DI odpověď č. 8.

Dotaz č. 43:

Nabídku na hromosvody nelze nacenit. V PD je pouze napsáno 1 ks: D+M hromosvod na ploché střeše - dle skutečnosti a platných norem. V současnosti platí ještě ČSN 34 1390 pro opravy (lze nacenit po prohlídce dle současného stavu), ale pro rekonstrukce a nové hromosvody platí ČSN 62 305, ta výslovně nedovoluje realizovat hromosvod bez projektové dokumentace !!! Žádáme proto projekt doplnit od této části PD, aby jsme mohli nacenit jak střešní část hromosvodu tak i svody.

Odpověď na dotaz č. 43:

Ano, od roku realizace proběhlo již více novel norem z hlediska ochrany před bleskem. Uchazeč provede výměnu hromosvodu dle platné legislativy a norem. Projektová výrobní dokumentace je mimo ostatních součástí dodavatelské dokumentace v položce:

15	K	039002000	dodavatelská dokumentace	soubor	1,000
----	---	-----------	--------------------------	--------	-------

Dotaz č. 44:

V SOD je uvedeno,

1. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 14 měsíců od převzetí staveniště.
2. Výměna výplní a souvisejících stavebních prací bude prováděna na celých jednotlivých podlažích budovy DIGP. Vlastní časový postup realizace prací na podlaží budovy nemocnice je stanoven následovně:
Doba odstávky jednoho podlaží nemocnice je stanovena na dobu 4 týdnů, z toho doba na vyklizení a zpětného nastěhování podlaží je stanovena na dobu 2 týdnů a doba na realizaci stavebních prací je stanovena na dobu 2 týdnů.

Výjimka z výše uvedeného postupu bude uplatněna při realizaci stavebních prací v 1.NP (JIP) a 5. NP (porodnice). Zde budou stavební práce realizovány postupně na plochách těchto podlaží. Vlastní časový postup realizace prací na podlažích 1 NP a 5 NP je stanoven následovně: Doba odstávky každého podlaží je stanovena na dobu 3 týdnů, z toho doba na vyklizení a zpětného nastěhování podlaží je stanovena na dobu 2 týdnů a doba na realizaci stavebních prací je stanovena na dobu 1 týden.

Postup a pořadí odstávky jednotlivých podlaží bude probíhat dle požadavku objednatele a uživatele.

Na základě těchto požadavků na přípravu, výrobu montáž atd kompletního patra včetně zateplení je odhad 7 – 8 týdnů. Při osmi patrech tj. cca 64 týdnů. Plus práce na střeše. V Dokumentaci je uvedeno, že vše bude zásobováno přes lešení objektu. Když budeme uvažovat, že si můžete určit provozovatel postup výstavby tak pronájem lešení na 100 dnů je velice špatný odhad.

Žádám tedy o vysvětlení této položky:

30	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití - pozor počítat s etapami provádění oken	m2	644 091,800		0,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----	-------------	--	------	----------------

Odpověď na dotaz č. 44:

Délka pronájmu lešení byla v rámci dodatečných informací DI č. 3 upravena za dodatečný pronájem na 330dnů (v součtu tedy 360dnů).

Dotaz č. 45:

Provedení výplně OV01 – jaké kování a jaká výplň

Výkres detaily oken – část „půdorys detail okna a část detail parapetu a nadpraží u napojení na sloup“ – je zde ve výkrese naznačena výplň s odkazem na tepelně izolační panel.

Ve výkrese – výpis oken je u výplně OV01 fiX – typ zasklení napsáno zasklení izolačním trojsklem čirým sklo 4-18-4-18-4 mm atd. kování včetně mikroventilace atd....

Na výkresech pohledu je tato část specifikována jako meziokenní část – tj. sloupů.

Žádám o upřesnění a vysvětlení způsobu provedení (okenní výplň panel termoizolační nebo zasklení a jaké otvírání když je to fix) a jestli tato změna bude mít dopad do ceny

Odpověď na dotaz č. 45:

V místě příček apod. navazuje na okno meziokenní výplň (viz. položka 65). Kde je FIX, tak je meziokenní výplň dle této položky a zpracovaného detailu.

Dotaz č. 46:

Hromosvod na budově

Nikde není v dokumentaci zmínka o typu hromosvodu – je aktivní nebo pasivní provedení, když se napojujeme na stávající část?

Odpověď na dotaz č. 46:

Jedná se o aktivní hromosvod – obnova stávajícího dle platných norem.

Dotaz č. 47:

SOD – Postup a pořadí odstávky jednotlivých podlaží bude probíhat dle požadavku objednatele a uživatele – žádám o doplnění, že vždy je potřeba se domluvit na postupu a termínech. Pokud se obě strany nedohodnou bude přerušen termín do doby navrženého termínu a oběma stranami odsouhlaseného termínu výstavby patra. Dodavatel musí také ctít zásady a technologické postupy daných materiálů a nebude vždy možné vyjít na 100 % s termínem.

Odpověď na dotaz č. 47:

Na daném ustanovení smlouvy trváme.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 12. 8. 2019 v 9:00 hodin.

Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje

z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit protokol o otevírání obálek v sekci „Dokumenty vyhrazené pouze pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 1. 7. 2019

Ing. Monika Jančová
na základě pověření