

## Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám

**Zakázka:** „Energetické úspory - SŠ potravinářská Smiřice – stavební práce“  
**Zadavatel:** Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice, IČO: 150 61 507  
**Způsob zadání:** Zjednodušená podlimitní veřejná zakázka realizovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

**Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám a to na základě níže uvedených dotazů a v souladu s § 49 odst. 2,3 a 4 ZVZ.**

### Dodatečná informace č. 2

**1) Zadavatel tímto poskytuje doplňující informace k výplňovým konstrukcím. Upřesňuje tímto výkres F.1.15 v následujících položkách.**

Pol. D1 – popis doplňujeme – dveře vybaveny bezpečnostní kováním tř. 2, klika – koule, panikové kování na obou křídlech integrované v rámu dveří, samozavírače s koordinátorem, elektrický zámek včetně přívodu v rámu dveří, osazení elektromagnetických kontaktů včetně přívodu pro připojení na EZS v rámu dveří. Bezpečnostní značení na skle ve výšce 1,6m.

Pol. D2 – popis doplňujeme – dveře vybaveny bezpečnostním kováním tř. 2, klika – koule, samozavírač. Osazení elektromagnetických kontaktů včetně přívodu pro připojení na EZS v rámu dveří. Bezpečnostní značení na skle ve výšce 1,6m.

Pol. D4 – popis doplňujeme – dveře vybaveny bezpečnostním kováním klika – klika, samozavírač na hlavním křídle. Bezpečnostní značení na skle ve výšce 1,6m.

Pol. D5 – popis doplňujeme – dveře vybaveny bezpečnostním kováním klika – klika, samozavírač na hlavním křídle. Bezpečnostní značení na skle ve výšce 1,6m.

**2) Zadavatel tímto poskytuje upřesnění u požární odolnosti SDK konstrukce šikmé střechy:**


**v TZ a výkazu výměr upravuje z důvodu zajištění požadavku na požární odolnost tloušťku sádrokartonové desky z 12,5 mm na 15 mm.**

**F1.1 Technická zpráva – technické řešení, odstavec 4 Zateplení střešního pláště, stropu, krytina** je upřesněn následovně:

Dodatečné zateplení stávající šikmé konstrukce střechy ze strany haly minerální tepelnou izolací tl.80mm  $\lambda_D=0,035$  W/mK. Navržena demontáž stávajícího SDK podhledu, snížení podhledu cca o 100mm, nová konstrukce včetně SDK GKF **15mm**.



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vořtu,  
vzdělání a přírodu

Položka 763131431 je upřesněna následovně:

|    |    |           |                                                                             |    |      |
|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 1. | SP | 763131431 | SDK podhled deska <b>1xGKF 15</b> bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 24,0 |
|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Dotaz č. 1:**

V zadávací dokumentaci je stanoveno doložení certifikátu pro nové zasklení střešních oken Velux s požadavkem Uskla do 1,0 W/m<sup>2</sup>K. V projektové dokumentaci (TZ, VV) a v textu zadávací dokumentace (v kapitole 4) je popisováno dosažení Uw po výměně skla 1,3 W/m<sup>2</sup>K. Po konzultaci se zástupcem výrobce bude možno doložit certifikát Ug pro skleněnou výplň, ale nikoli Uw pro celé okno. Dotaz: Bude dostačující, pokud uchazeč vloží do své nabídky certifikát pro novou skleněnou výplň prokazující splnění požadovaného Ug a nebude po něm požadováno dokladování Uw?

**Odpověď na dotaz č. 1:**

V technické zprávě je uveden konkrétní typ výrobku, u kterého je navržena výměna izolačních skel.

Požadavku na celkové nové Uw=1,3 W/m<sup>2</sup>K odpovídá dle technických podkladů výrobce oken výměna zasklení za bezpečná a energeticky úsporná dvojskla s Uskla do 1,0 W/m<sup>2</sup>K.

Postačuje doložit do nabídky technický list výrobce oken, popřípadě certifikát pro novou skleněnou výplň o požadovaných parametrech.

**Místo a doba pro podání nabídek:**

Lhůta a místo pro podání nabídek se nemění a jsou platné dle Zadávací dokumentace.

V Hradci Králové dne 29. 11. 2013



Ing. Klára Dostálová  
zástupce zadavatele



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fondem rozvoje  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vozu,  
vzdálost přístupu