

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 06905/2018/2
Č. j.: KHSHK 09587/2018/EPL.NA/Je
Vyřizuje: MUDr. Jitka Jenišťová
Tel.: 495 058 620
E-mail: jitka.jenistova@khshk.cz

JIKA-CZ s.r.o.
provozovna
Dlouhá 101/103
500 03 Hradec Králové
IDDS: j9nutsx

V Hradci Králové dne 5. 4. 2018

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Oblastní nemocnice Náchod a.s. – úprava hygienického zázemí odd. interny, objekt A+B, horní areál“ v objektu na pozemku p. č. st. 1265 v k.ú. Náchod

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 3, § 15 a násl., § 30 a násl., § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské Náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 zastoupeného společností JIKA-CZ s.r.o., se sídlem Čibuz 6, 503 03 Smiřice, IČO: 25917234 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Oblastní nemocnice Náchod a.s. – úprava hygienického zázemí odd. interny, objekt A+B, horní areál“ v objektu na pozemku p. č. st. 1265 v k.ú. Náchod

se souhlasí

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody a doklad o výsledku laboratorní kontroly vzorku teplé vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů teplé vody. Místo odběru – výtoková nástěnná sprchová baterie v místnosti č. 3.21 (asistované mytí + WC v 3.NP). Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

Odůvodnění

Dne 8.3.2018 obdržela KHS žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské Náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 zastoupeného společností JIKA-CZ s.r.o., se sídlem Čibuz 6, 503 03 Smiřice, IČO: 25917234 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení stavby „Oblastní nemocnice Náchod a.s. – úprava hygienického zázemí odd. interny, objekt A+B, horní areál“ v objektu na pozemku p. č. st. 1265 v k.ú. Náchod.

Součástí žádosti je projektová dokumentace výše uvedené stavby. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost JIKA-CZ s.r.o., provozovna Dlouhá 101/103, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25917234, datum 12/2017, č. zak. J-2017-07-025, č. paré 4.

Projektová dokumentace řeší úpravu stávajících prostor hygienického zázemí a šaten v 2.NP a 3.NP budovy A a B v horním areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s.

V prostoru **2. NP** bude situována místnost šatny (m.č. 2.10), skladu (m.č. 1.06), dekontaminace (m.č. 2.09 s instalovaným nástěnným umyvadlem a nerezovým skříňovým mycím stolem), čistící místnost (m.č. 2.44 vybavená vyplachovačem a dezinfikátorem podložních mís a bažantů), WC pro imobilní pacienty oddělené pro muže a ženy (m.č. 2.05 a 2.43) a místnost asistované lázně (m.č. 2.05a).

V prostoru **3. NP v levé části** budovy bude situována místnost asistované lázně (m.č. 3.03 vybavená sprchovým panelem s dezinfekcí s WC mísou a mobilním sprchovacím lůžkem), čistící místnost s dekontaminací (m.č. 3.08 s instalovaným nerezovým mycím stolem s dvojdržezem), samostatné WC (m.č. 3.06) a WC pro imobilní pacienty (m.č. 3.44).

V prostoru **3. NP v pravé části** budovy bude vybudována místnost asistovaného mytí s WC (m.č. 3.21), samostatné WC (m.č. 3.50) s předsíní (m.č. 3.50a) a čistící místnost (m.č. 3.51, vybavená sestavou myčky podložních mís a bažantů s nerezovou výlevkou).

Další vybavení v obou podlažích bude standardní. Nově instalované zařizovací předměty budou napojeny na stávající zdravotně-technické instalace. Podlahy jsou navrženy z omyvatelných a dezinfikovatelných materiálů.

Pitná voda je ze stávajících areálových rozvodů veřejného vodovodu. Teplá voda bude zabezpečena ze stávajících rozvodů teplé vody napojených na centrální ohřev. Všechna umyvadla a dřezy v dotčených prostorech ve 2. NP a 3. NP budou osazeny vodovodními bateriemi s přívodem pitné a teplé vody.

Odvětrání je navrženo přirozené a podtlakovým decentralizovaným vzduchotechnickým zařízením bez úpravy vzduchu, pouze s odsáváním. Přívod vzduchu je řešen infiltrací podřezanými dveřmi. Odsávací ventilátory a potrubí budou vybaveny protihlukovou izolací.

Osvětlení bude zajištěno okny, umělé LED svítidly.

Vytápění je stávající ústřední teplovodní.

Dotčené prostory bude obsluhovat max. 15 stávajících zaměstnanců. Nebudou zde trvalá pracoviště.

Upozorňujeme, že s ohledem na umístění v lůžkovém zdravotnickém zařízení je nutné během výstavby dodržovat hygienické limity hluku v chráněných prostorech staveb stanovené v § 11 odst. 4 a § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Výše uvedená podmínka byla stanovena za účelem ověření kvality pitné vody a vzhledem k novým rozvodům pitné vody v objektu v souladu s § 18 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. K průkazu vyhovující pitné vody postačuje rozbor mikrobiologických ukazatelů stanovených v příloze č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1 uvedené vyhlášky.

Podmínka předložení dokladu o výsledku laboratorní kontroly vzorku teplé vody byla stanovena v souladu s § 3 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 3 odst. 2 s odkazem na přílohu č. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 2 uvedené vyhlášky jsou stanoveny příslušné ukazatele pro teplou vodu a jejich hygienické limity.

Po vyhodnocení možných zdravotních rizik souvisejících s nestandardním způsobem odběru a možným ovlivněním výsledku laboratorní analýzy byl stanoven požadavek zajištění odběru a vyhotovení dokladu o výsledku rozboru vzorku pitné a teplé vody odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Projektová dokumentace výše uvedené stavby byla posouzena KHS z hlediska požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Projektová dokumentace nebyla posouzena KHS z hlediska požadavků vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

„otisk razítka“

MUDr. Jitka Jenišťová
vedoucí protiepidemického oddělení
územní pracoviště Náchod

Projektová dokumentace je uložena na podatelně KHS Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové a v případě, že nebude Vámi, nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této výzvy vyzvednuta, bude fyzicky zlikvidována.