

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 3 (Dodatečná informace č. 3)

Zakázka: Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Položka č. 77 Výroba+dodávka+montáž sestavy odvětrání předsíně dle TZ str.11 komplet oddíl 3.9.4 "Odvětrání průduchy a odvětrání" a další...

Oddíl 3.9.4. jsme v technické zprávě nenašli (končí oddílem 3.9.2.). Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

Jedná se o úpravu dle oddílu 3.11.4 (nikoliv 3.9.4) přílohy D.AR.01 Seznam příloh a technická zpráva. Odkaz na oddíl 3.9.4 ve výkazu není správný.

Dotaz č. 2:

Započetí stavby by mělo být dle zadávacích podmínek v září 2019. Realizace by měla být do 5 měsíců od převzetí staveniště. Vzhledem k jednotlivým navazujícím pracem a technologiím, by některé práce mohly probíhat v zimním období, kdy jejich realizace není možná (např. tenkovrstvá vrchní omítka, apod.). V návrhu SOD není brán ohled na klimatické podmínky. Jak by v případě nepříznivých klimatických podmínek bylo toto řešeno?

Odpověď na dotaz č. 2:

Případné přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bude řešeno pozastávkou prací dle ustanovení článku 15 smlouvy o dílo, kde je stanoveno: „*Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.*“

Na základě výše podaných vysvětlení se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje.

Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit protokol o otevírání obálek v sekci „Dokumenty vyhrazené pouze pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 17. 7. 2019

Ing. Monika Jančová
na základě pověření