

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Zakázka: Snížení energetické náročnosti multifunkční budovy Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotazy:

Dobrý den,

jako uchazeči o veřejnou zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy multifunkční budovy Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem“ máme níže uvedené dodatečné dotazy:

- 1.) Položka 77 – jaká má být dimenze potrubí. Má být součástí dodávky ventilátor?
- 2.) Položka 199 – jaký je typ stávajícího chladiva? Chtěli bychom tímto upozornit, že v případě, pokud by se jednalo např. o typ chladiva R22, nebylo by možné provést výměnu pouze potrubí, ale musela by se vyměnit celý systém vč.jednotek.
- 3.) Dle našeho názoru v rozpočtu chybí demontáž okapních plechů po celém obvodě, zpětná montáž okapního plechu (pokud má být použit stávající nebo nový), demontáž lopatkových zábran, zpětná montáž zábran (pokud mají být použity nebo nové), rozebrání krytiny jedné řady pro možnost rozebrat háky, zpětná montáž krytiny (případně vč. dodávky nové).

Odpovědi:

- 1) Viz. technická zpráva, odd. 3.11.4. Dimenze příslušné odvětrávací sestavy dle stávajících výrobků, které budou odstraněny - tato dimenze bude při demontáži stávající sestavy ověřena. Nesmí dojít ke zmenšení dimenze potrubí odvětrání oproti původnímu.

Součástí dodávky zhotovitele bude doplňkový stavebně technický průzkum (STP) stávajících konstrukcí za účelem zjištění/ověření jejich materiálové skladby, rozměru, stability a únosnosti.

- 2) Druh chladiva nebyl v rámci zpracování PD ověřován. Jedná se o „průmyslové“ chlazení pro márníci, typ R404.
- 3) Dle stanoviska zpracovatele PD není nutné rozebírat okapnice a záchytné háky. Háky mohou být kotveny ke krokví z boku. Ověření tohoto předpokladu by mělo být předmětem doplňkového STP.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit protokol o otevírání obálek v sekci „Dokumenty vyhrazené pouze pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 29. 7. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření