



BETONOVÉ STAVEBNICE

X[®] MACH Červený Kostelec


Náchodská 62
Tel. Fax: 491 462 284, 491 462 638, mobil: 603 335 665




Sřecha A do volného prostoru




KK do středu sestavy



K - na kraj sestavy



B - zády ke zdi



Betonové stavebnice MACH - Červený Kostelec							
Velikostní tabulka pilířů							
Montážní prostor				Vnější rozměr			Hlavní užití
Typové označení	šm	vm	hm	šp	vp	hp	
H	32	32	30	40	40	30	hlavní uzávěr plynu
D	52	42	36	60	50	40	1 plynoměr
R	52	52	36	60	60	40	1 plynoměr, rozvodné deska el.
Z	52	62	36	60	70	40	1pl., el rozvaděč a pojistky - nejžad. typ
N	62	62	36	70	70	40	1 plynoměr, el. rozvaděč
U	72	62	36	80	70	40	2 plynoměry
M	62	72	36	70	80	40	1 plynoměr, el. rozvaděč
S 60	92	52	36	100	60	40	2-3 plynoměry, větší elektro
S 70	92	62	36	100	70	40	2-3 plynoměry, větší elektro
S 80	92	72	36	100	80	40	2-3 plynoměry, větší elektro
V	92	72	56	100	80	60	velké plynoměry - Rombach
E	112	52	36	120	60	40	více plynoměrů, rozpojovací skříň el.
F	112	62	36	120	70	40	více plynoměrů, rozpojovací skříň el.
I	142	52	36	150	60	40	více plynoměrů, rozpojovací skříň el.
J	142	62	36	150	70	40	více plynoměrů, rozpojovací skříň el.
Q	50	50	35	60	56	40	nejžádanější pro 1 plynoměr

Vysvětlivky:	šm	vm	hm	šp	hp	vp
	šířka montážní	výška montážní	hloubka montážní	šířka přístřešku	hloubka přístřešku	výška přístřešku

TYPOVÝ PILÍŘEK PRO HUP TYP S NEBO U

ZODP.PROJEKTANT:	MARTIN FEJK	<i>FF</i>	MAFEP energo s.r.o. VERDEK 61 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01 IČO: 287 86 165
VYPRACOVAL:	MARTIN FEJK	<i>FF</i>	
STUPEŇ: STAVEBNÍ POVOLENÍ	PROFESE: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA		
INVESTOR: Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675, Husova 675, 50801 Hořice			
ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA V BUDOVĚ STŘEDNÍ PRŮMYSLVÉ ŠKOLY KAMENICKÉ A SOCHAŘSKÉ, HOŘICE, HUSOVA 675			DATUM: 04/2019 FORMÁT: A4 MĚŘ.: - Č.VÝKR.: PP5
TYPOVÝ PILÍŘEK PRO HUP			