

LEGENDA:

PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ 70/55°C

PK – PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 45,0kW SPLŇUJÍCÍ NAŘÍZENÍ EU O ECO DESIGNU

E – EXPANZNÍ NÁDOBA EXPANZOMAT O OBJEMU 100 LITRŮ

A – HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ TLAKŮ – ANULOID – 10,5m3/hod

R – EKVITERMNÍ REGULÁTOR S MODULEM PRO ANULOID, 3xSMĚŠOVANOU VĚTEV A A KASKÁDOU ČTYŘ KOTLŮ

R/S – SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ

KU – KULOVÝ UZÁVĚR
VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
AVV – AUTOMATICKÝ VYVAŽOVACÍ VENTIL
F – FILTR
PŠ – PŘÍMÉ ŠROUBENÍ

OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ S PRAVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM NEBO BOČNÍM PŘIPOJENÍM. KOUPELNOVÁ OTOPNÁ TĚLESA ZAPOJENÁ PROTIPROUDNĚ !!!

DALŠÍ LEGENDA VIZ. VÝKRES D.1.4 – ÚT2, 3, 4, 5 A 6

S

te=−15°C

ZODP.PROJEKTANT:	MARTIN FEJK	MAFEP energo s.r.o. VERDEK 61 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01 IČO: 287 86 165	
VYPRACOVAL:	MARTIN FEJK		
STUPEŇ: STAVEBNÍ POVOLENÍ	PROFESE: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		
INVESTOR: Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675, Husova 675, 50801 Hořice			
ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA V BUDOVĚ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY KAMENICKÉ A SOCHAŘSKÉ, HOŘICE, HUSOVA 675		DATUM:	04/2019
		FORMÁT:	3xA4
PŮDORYS 1.PP		MĚŘ.:	1:50
		Č.VÝKR.:	D.1.4. - ÚT3