



Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje  
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí  
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík Žreč 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609		
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík			
INVESTOR			Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675	KRAJ	Královéhradecký
STAVBA			OBEC Hořice		
ELEKTROINSTALACE  Změna topného média v budově školy  Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice, Husova 675			ST. ÚŘAD		Hořice
			STUPEŇ		DPS
			DATUM		Duben 2019
			ZAK. ČÍSLO		28/19
OBSAH VÝKRESU			MĚŘÍTKO :		Čís.výkr.
Schéma poruchové signalizace			- - -		E4