


### Legenda značek :



2x58W



RK



Zářivkové svítidlo 2x58W, EVG, IP65, PC kryt i korpus

Zásuvka 230V/16A krytí IP44 - jednoduchá

Rozváděč podružný pro kotelnu

Místní ochranné pospojování

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje  
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí  
- kryty nebo přepážkami

Označení	Popis zařízení	Kabel	POZNÁMKA
LK	Hlídač zaplavení kotelny	H05VV-F 3X1	230V vč. sondy
PKVL	Hlídač úniku tlaku ÚT	H05VV-F 5G1	vlnovcový 40-400kPa
PKVH	Hlídač přetlaku ÚT	H05VV-F 5G1	vlnovcový 40-400kPa
TKV	Hlídač teploty ÚT	H05VV-F 5G1	kapil., IP54, 70-140°C
TKP1, TKP2	Hlídače teploty prostoru	2x H05VV-F 5G1	kapilárový, IP54, 20-60°C
PLK1 - PKL4	Detektory úniku plynu a spalín	4x H05VV-F 5G1 + 3X1	230V, 2 st., CO, CH4
K1-K4	Plyn. kotle, 4 x 50 kW	4x H05VV-F 3G2,5 (zásuvka)	Dodávka a montáž ÚT
M+R	Měření a regulace kotlů a větví	H05VV-F 3G2,5	Dodávka ÚT
AD	Automatické doplňování	H05VV-F 5G2,5 + 3X1	Dodávka a montáž ÚT

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík		
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík	Zruč 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042 roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609		
INVESTOR			Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675	KRAJ	Královéhradecký
STAVBA			ELEKTROINSTALACE		
Změna topného média v budově školy			OBEC	Hořice	
Střední průmyslové školy kamenické a sochařské			ST. ÚŘAD	Hořice	
Hořice, Husova 675			STUPEŇ	DPS	
			DATUM	Duben 2019	
			ZAK. ČÍSLO	28/19	
OBSAH VÝKRESU			MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.	
Půdorys kotelny			1 : 50	E2	