

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)

Zakázka: **Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrovič, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr je u fasády uvedena zrnitost omítky 1,5 mm a u soklu zrnitost do 2 mm. Ve stavebním povolení a v příloze k DI č. 3, kde byla určena barevnost omítek, jsou však uvedeny zrnitosti 3 mm u obou omítek. Žádáme o objasnění zrnitosti omítek.

Odpověď na dotaz č. 1:

Dodavatel nacení a provede omítky se zrnitostí 2,0 mm, a to jak soklovou, tak fasádní omítku. Dodavatelé nacení soupis prací tak, jak je předložen. Soupis stavebních prací se nemění.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr je u oken uvedena barva bílá. Ve stavebním povolení a v příloze k DI č. 3, kde byla určena barevnost omítek, je však uvedeno, že okna mají být zhotovena s tmavě šedou folií (antracit). Žádáme vás o objasnění barevnosti oken a v souvislosti s tím i žaluzií, u kterých také není jednoznačně určená barva.

Odpověď na dotaz č. 2:

Okna budou v barvě bílé a žaluzie v barvě RAL 7016 (antracitová šedá). Soupis stavebních prací se nemění.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 zákona a končí dne 16. 8. 2019 v 10:00 hod.

Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit protokol o otevírání obálek v sekci „Dokumenty vyhrazené pouze pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 7. 8. 2019

JUDr. Jana Mitrovič
na základě pověření