

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Budova pro vzdělávání - STÁVAJÍCÍ STAV
Husova č.p.675 Hořice 508 01


Hodnocení obálky
budovy

Celková podlahová plocha $A_c = 1\,600,0\text{ m}^2$

stávající

doporučení

CI Velmi úsporná



1,51

Mimořádně ne hospodárná

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
 U_{em} ve $W/(m^2 \cdot K)$

$$U_{em} = H_T / A$$

0,68

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2
 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2 \cdot K)$

0,45

0,45

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}

CI	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,22	0,34	0,45	0,67	0,90	1,12

Platnost štítku do: říjen 2028

Datum vystavení štítku: říjen 2018

Štítek vypracoval(a):

Ing. Jindra Novotná

Energetický auditor č. 243

