

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 12 (Dodatečná informace č. 12)

Zakázka: **Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotazy:

1. Dotaz č. 1 k odpovědi č. 3 z DI č. 11 K uvedenému potřebujeme zaslat ještě materiál, z kterého oplechování bude provedeno a rozvinutou šířku tohoto oplechování.
2. Dotaz č. 2 k odpovědi č. 5 z DI č. 11. A na jakou tloušťku je stěna vyzděna?
3. Dotaz č. 3 k odpovědi č. 6 z DI č. 11. Stále trváme na tom, že účastníkovi VŘ nebyl dodán podklad k nacenění těchto prací. Neznáme parametry na jakou úroveň má být regulace provedena, jakým způsobem a co regulace bude obnášet. Např. případné výměny zařízení apod.

4. Dotaz č. 3 k odpovědi č. 8 z DI č. 11. Žádáme tedy zaslání aktualizace zadávací PD, jak uvádíte ve Vaší odpovědi, abychom mohli statické opatření pro stavbu lešení na střechách nižších objektů nacenit.

Odpovědi:

AD 1) Z pozinkovaného plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm, min. tl. 0,63 mm - barva tmavě šedá – antracit.

AD 2) Na delší stranu cihly, tedy 290 mm, skladebně tedy délku 300 mm.

AD 3) Zadavatelem byly poskytnuty veškeré možné podklady pro nacenění, tj. typy zařízení, počty zařízení. Byl definován i pracovní postup, jak bude nastavováno. Výstupní parametry nelze konkrétněji definovat, jelikož tyto mají být právě předmětem práce zhotovitele.

AD 4) Aktualizací stávající PD (která je kompletně k dispozici v rámci zadání) je myšlena budoucí výrobní dokumentace (schéma), jež bude vypracována budoucím zhotovitelem. Dodavatelům jsou v rámci zadání k dispozici pohledy na objekt, řez, půdorysy – tedy všechny nutné podklady pro to, aby mohli do nabídky souhrn těchto opatření ocenit (návrh lešení, statický posudek).

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 9. 9. 2019 v 9:00 hodin.

Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit protokol o otevírání obálek v sekci „Dokumenty vyhrazené pouze pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 14. 8. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření