

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 15 (Dodatečná informace č. 15)

Zakázka: Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Na základě dodatečných informací byl změněn izolant pro KZS na minerální vatu s podélným vláknem s pevností TR 15, dle vyjádření největšího výrobce izolačních materiálů však nelze vyrobit desky v tloušťce 300 mm. Možnosti jsou takové, buď použití desek s podélným vláknem, ale s pevností TR 10 a nebo desky s kolmým vláknem, ale tyto desky nesplní požadované tepelné vlastnosti. Prosíme o vyjádření jaký typ izolačních desek máme v cenové nabídce použít, případně prosíme o uveřejnění referenčního výrobku.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje provedení z minerální vaty podélné vlákno s pevností TR 10.

Dotaz č. 2:

V rámci dodatečných informací bylo uveřejněno větší množství změn a v soupisu prací bylo upraveno nebo přidáno několik položek, např. zvýšený pronájem za lešení, výmalby, přesuny hmot, demontáže, záchytný systém apod., tyto položky mají výrazný dopad na celkovou cenu zakázky, proto Vás žádáme o zrušení požadavku zadávací dokumentace na maximální a nepřekročitelnou celkovou nabídkovou cenu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Na daném požadavku zadávací dokumentace zadavatel trvá.

Na základě výše podaných vysvětlení se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje.

Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit protokol o otevírání obálek v sekci „Dokumenty vyhrazené pouze pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 2. 9. 2019

Ing. Monika Jančová
na základě pověření