

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 16 (Dodatečná informace č. 16)

Zakázka: **Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, toto vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz:

Dobrý den,
projektová dokumentace neřeší funkčnost otevírání okenních prvků, kdy s ohledem na parapetní rovinu je ovládací prvek v nedosažitelných výškách.

Jedná se o prvky O01, O02, O03, O04, O07, O08, O09, O10, O13, O15, O17, O18, O26 a O27.

Máme tedy nacenit funkční řešení, tzn. včetně pákových ovladačů nebo nacenit dle zadání. U pozice O03 navíc s ohledem na váhu prvku je doporučeno ovládání motorem.

Pokud bude zvolena varianta pákového ovládání, jakou barvu zvolit? Bílou nebo podobně jako kliky stříbrné, což ale vůbec neladí.

Děkujeme předem za odpověď na náš dotaz.

Odpověď:

Ovládání oken řeší Nařízení vlády 441/2004 Sb. Uchazeč je povinen dodat okna která splňují ovládání dle této vyhlášky (tedy pokud je třeba tak je vybaveno pákovým ovladačem, pokud je těžší jak vyhláškový limit tak je vybaveno posilovačem či jinou technologií). Uchazeč nacení a dodá výrobky dle specifikace v projektu v souladu s platnou legislativou.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit protokol o otevírání obálek v sekci „Dokumenty vyhrazené pouze pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 11. 9. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření