

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

#### **„Provedení kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení pro ONN a.s. II.“**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>     | <b>Oblastní nemocnice Náchod a.s.</b> |
| <b>Sídlo:</b>         | Purkyňova 446, 547 69 Náchod          |
| <b>IČ:</b>            | 26000202                              |
| <b>DIČ:</b>           | CZ699004900                           |
| <b>Způsob zadání:</b> | zakázka malého rozsahu                |

Vážení,

níže Vám ze strany zadavatele Oblastní nemocnice Náchod a.s., poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k výše uvedené veřejné zakázce na služby, a to na základě žádosti jednoho účastníka o veřejnou zakázku.

#### **Úplné znění dotazu účastníka ze dne 16. 9. 2019**

Dobrý den, z dokumentace a z předchozích odpovědí k zakázce není zřejmé, zda vyřazené hasicí přístroje budou ponechány na místě nebo budou určený k ekologické likvidaci? Revize se netýká jednoho požárně bezpečnostního zařízení. Z odpovědí není opět zřejmé, zda budou všechny revize na všech požadovaných zařízení provedeny v jeden okamžik, termín, měsíc či budou ve více termínech. A stejná bezpečnostne požární zařízení stejného druhu najednou nebo dle potřebných termínu zadavatele.

Dále zcela nerozumíme tomu, že ceník se může v průběhu realizace měnit, když je soutěženo na nabídkovou cenu. Žádáme o ozřejnění.

Stále není též jasné, co jsou ostatní činnosti.

Děkuji za Vaši odpověď.

#### **Odpověď zadavatele ze dne 17. 9. 2019**

Odpověď č. 1

Vyřazené hasicí přístroje budou ponechány na místě, budou označeny tak, aby bylo zřejmé, že jsou určeny k vyřazení. V protokolu o provozuschopnosti bude vyznačeno, že je zařízení určeno k vyřazení a sám objednavatel si zařízení ekologicky zlikviduje.

Odpověď č. 2

Revize budou objednány na základě objednávky objednatele. Objednávka bude vystavena jednou ročně. Revize budou provedeny jednou ročně na všech zařízeních. Objednávka revize bude např. na měsíc prosinec, předpokládá se tedy, že revize bude provedena v rámci tohoto měsíce. Stejná bezpečnostní požární zařízení stejného druhu najednou, aby došlo ke sjednocení, tzn. pokud bude na zařízení potřeba provést kontrolu (revizi), bude kontrola (revize) provedena v daném roce, na všech zařízeních v tomto roce v rámci jednoho měsíce.

Odpověď č. 3

Jedná se o ceník ostatních činností dodavatele, činnosti, které nejsou v rámci VZ požadovány, např. nákup nového hasicího přístroje nebo jiných činností dodavatele, které v rámci své činnosti vykonává, a které nejsou v rámci VZ požadovány. My jako zadavatelé máme zájem vědět kolik stojí nový přístroj u daného dodavatele, abychom měli možnost např. hasicí přístroj u daného vybraného dodavatele zakoupit, když toto není součástí VZ.

**Lhůta pro doručení nabídek zůstává nezměněná.**

**Nabídky doručte do 19. 9. 2019 do 13:00 hodin.**

V Náchodě dne 17. 9. 2019

Miroslav Bůžek  
Technický náměstek  
ON Náchod a.s.