

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy – Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**

Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová,
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek. **Žádost o vysvětlení byla doručena po lhůtě dle ZZVZ, zadavatel přesto rozhodl o vydání vysvětlení Zadávací dokumentace.**

Dotaz č. 1: Žádáme o přesnou specifikaci položky pod poř. č. 58 - "D+M technologická část sluneční rolovací plachty SOLIDAY" z výkazu výměr HK-GKT 2-SO02 Drobné a udržovací práce na parc. č. 186/3. Není znám rozměr a ani specifikováno kde bude umístěna (možnost na stěnu a nebo volně stojící). Je třeba také specifikovat možnost ovládání, zdali ručně a nebo elektronicky.

Odpověď na dotaz č. 1: Jedná se nejen o technologické zařízení sluneční clony, ale současně i dřevěného plata, které společně tvoří tzv. open air učebnu. Bude umístěno v rámci plochy zahrady v areálu školy na p. č. 186/3. Její detailně přesná poloha (+/- cca 1,0 m) bude stanovena v průběhu stavby v kontextu s ostatními prvky zahrady ... dřevěnými přístřešky, zelení a dalšími aspekty společně s OPP a uživatelem.

Bude umístěno volně v terénu. Podrobný popis činností, které jsou součástí VV :

Open air-učebna“ ... terasa a rolovací plachta
--

Architektonicko – stavební část

- skřívká ornice – není součástí (je zahrnuta již do předchozí kapitoly na celkové úpravy terénu)
- betonový základ pro ukotvení nosných sloupů rolovací plachty ... celkem 4x, předpokládaná velikost /upřesní dodavatel technologie plachty) 500x500x900 mm včetně 4x ocelového nerez pouzdra
- vyrovnaní terénu v půdoryse terasy jemným štěrskem frakce 16/32 ... 10,0x10,0 m v tloušťce cca 100 mm, celkem cca 10 m³

- fólie proti prorůstání, velikost cca 100 m2 + prořez
- betonové dlaždice 300x300x50 mm ... 240 ks
- nosný dřevěný rošt z tvrdého (exotického) dřeva např. Bankirai velikosti 42x70 mm, celková délka 230 mb + prořez
- prkna – desky 145x25x3960 mm Bankirai nebo Massaranduba ... 670 mb (100 m2)
- lemovací nerez plech tl. 1 mm, v=100 mm ... 40 mb
- spojovací, podkladní a distanční materiál + montáž

Technologická část sluneční rolovací plachty „SOLIDAY“ (85 m2)

- konstrukční systém ... 4 x sloup
- technologie navíjení ovládaná manuálně (navíjecí tyč 11,5 m)
- plachta impregnovaná + zakrývací pouzdro (plachta, sloupy)

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 19. 9. 2019

Ing. Věra Zeinerová
na základě pověření