

LEGENDA:

ZAŘÍZENÍ č.1 - VĚTRÁNÍ TŘÍD

1.00	VĚTRACÍ JEDNOTKA S PROTIPROUDÝM REKUPERÁTOREM, TEPLOVODNÍM OHŘEVEM 5,4kW A FILTRACÍ VZDUCHU OSAZENÁ V 1.PP JAKO PARAPETNÍ NA PODLAZE, V=8010 m3/h, Pc=300 Pa . JEDNOTKA DODÁNA S KOMPLETNÍ REGULACÍ . NAPĚTÍ 400V, PROUD PRO DIMENZOVÁNÍ-PŘÍVOD 8,6A, ODVOD 8,6A.
1.01	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 900x710 – 2000mm
1.02	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 400x1200 – 2000mm
1.03	ODVODNÍ ŽALUZIE 2000x200 – VÝFUK
1.04	PŘÍVODNÍ ŽALUZIE – SÁNÍ 900x900mm
1.05	REGULAČNÍ KLAPKA 200x200
1.06	REGULAČNÍ KLAPKA 315x630
1.07	REGULAČNÍ KLAPKA 500x400
1.08	REGULAČNÍ KLAPKA 800x200
1.09	REGULAČNÍ KLAPKA 500x315
1.10	REGULAČNÍ KLAPKA 500x225
1.11	REGULAČNÍ KLAPKA 630x200
1.12	REGULAČNÍ KLAPKA 400x200
1.13	REGULAČNÍ KLAPKA 500x160
1.14	REGULAČNÍ KLAPKA 250x200
1.15	REGULAČNÍ KLAPKA 250x160
1.16	ODVODNÍ NEBO PŘÍVODNÍ VÝUSTKA 325x125
1.17	ODVODNÍ NEBO PŘÍVODNÍ VÝUSTKA 525x75
1.18	ODVODNÍ NEBO PŘÍVODNÍ VÝUSTKA 625x125
1.19	ODVODNÍ NEBO PŘÍVODNÍ VÝUSTKA 625x75
1.20	REGULAČNÍ KLAPKA 630x400
1.21	REGULAČNÍ KLAPKA 315x800
1.22	REGULAČNÍ KLAPKA 225x200
1.23	REGULAČNÍ KLAPKA 450x200
1.24	BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 400x1200 – 1500mm

POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POZINK

HLAVNÍ PROJEKTANT:
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval:
Martin Fejk
Zodpovědný projektant:
Martin Fejk

PROJEKT:
Zateplení VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1)
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

razítko a podpis

Zakázkové číslo: 180118
Paré:

STAVEBNÍK:
VOŠ a SPŠ , Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Datum: 09/2018

ČÁST, PROFESE:
VZDUCHOTECHNIKA

Část: D1.4.3 | Stupeň: DPS | Změna: 00

VÝKRES:
ŘEZ B-B

Č.výkr.: 07 | Formát: 10xA4 | Měřítko: 1:50