



Legenda značek

- SO Svorka okapového žlabu
- OU Ochranný úhelník
- SS Svorka spojovací
- SK Svorka křížová
- ST Svorka okapového svodu
- JP Pomocný jímec (0,4m)
- JT Jímec tyč (2,0m)
- Drát AlMgSi 8 (k zemniči FeZn 10)
- - - Pásek FeZn 30x4

SZ   Zkušební svorka

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre s.r.o.
Křetova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Roman Hladík
ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Roman Hladík

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Roman Hladík
Zodpovědný projektant:
Zdeněk Mikeš

PROJEKT:

Zateplení VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,
U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1)
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

STAVEBNÍK:

VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

ČÁST, PROFES:

ELEKTROINSTALACE

VÝKRES:

Hromosvody

razítko a podpis

Zakázkové číslo:

180118

Datum:

09/2018

Část:

D.1.4.4

Stupeň:

DPS

Změna:

00

Č. výkresu:

7

Formát:

A2

Měřítko:

1 : 100