



Legenda značek :

- LED svítidlo zavěšené, IP20, 35W, 4500 lm, AL rám., opál. kryt, 1200x100, asymetrické
- LED svítidlo zavěšené, IP40, 54W, 5650 lm, AL rám., opál. kryt, 1200x300
- DALI driver, 4 kanálový, RF 868MHz, 230V, vestavný
- Releový spínač, 1 kanálový, RF 868MHz, 230V/2300W, vestavný
- RF ovladač, 4 kanálový, RF 868MHz, nástěnný
- Regulátor osvětlení s detektorem přítomnosti, RF 868MHz, stropní
- Kabel CYKY-J 5x1,5 ke svítidlům, CYKY-J 3x1,5 z rozváděče
- Žaluziový spínač 230V/10A, RF 868MHz, vestavný
- Kabel CYKY-J 5x1,5
- RF ovladač, 4 kanálový, žaluziový, RF 868MHz, nástěnný
- Rozváděč

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S  
Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje  
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA  
Ochrana živých částí - izolací živých částí  
- kryty nebo přepážkami



HLAVNÍ PROJEKTANT: <b>ENERGY BENEFIT CENTRE</b> Energy Benefit Centre s.s. Křetovská 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Roman Hladík	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Výpracoval: Roman Hladík Zodpovědný projektant: Zdeněk Mikeš
PROJEKT: Zateplení VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1) U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		razítko a podpis	
STAVEBNÍK: VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou		Zakázkové číslo: 180118	
ČÁST, PROFESÍ: ELEKTROINSTALACE		Datum: 09/2018	
VÝKRES: Púdorys 3NP		Část: D.1.4.4	Stupeň: DPS
		Č. výk.: 5	Měřítko: 1 : 100