


Hutnění:
pláně : Edef2 = min. 30 MPa,
pod vlastní kryt Edef2 = 50 MPa

Pozn.:
Jednotlivé vrstvy po 100 mm hutnit samostaně min. 10 pojezdy vibrační deskou !

## POZNÁMKY:

ROZMÍSTĚNÍ KOTEV DLE KOTEVNÍHO PLÁNU, KTERÝ BUDE SOUČÁSTÍ VYTENDROVANÉHO SYSTÉMU.

_ PUR PĚNA MUSÍ BÝT NEPRODLENĚ PO VYTVRDNUTÍ UZAVŘENA–CHRÁNĚNA PROTI UV ZÁŘENÍ!
_ OKENNÍ RÁMY MUSÍ BÝT MECHANICKY KOTVENY DO OSTĚNÍ, PARAPETU I NADPRAŽÍ, DLE VÝROBCE OKEN, RESP. V SOULADU S ČSN 74 6077.
_ TĚSNÍCÍ FÓLIE U OKEN MUSÍ BÝT NA INTERIÉROVÉ STRANĚ PAROTĚSNÉ A NA EXTERIÉROVÉ STRANĚ BUDE POUŽITA DIFUZNĚ PROPUSTNÁ PÁSKA S ODOLNOSTÍ PROTI VĚTRU A VODĚ.


HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT CENTRE
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval:
Ing. Světlana Trejtnarová
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler


PROJEKT:
**Zateplení VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1)**
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

*razítko a podpis*

STAVEBNÍK:
VOŠ a SPŠ , Rychnov nad Kněžnou
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

| Zakázkové číslo: | Paré: |
|---|---|
| 180118 | |
| Datum: 09/2018 | |

ČÁST, PROFESE: ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

| Část: | Stupeň: | Změna: |
|---|---|---|
| D.1.1 | DPS | 00 |

VÝKRES: **Detail C**

| Č.výkr.: | Formát: | Měřítko: |
|---|---|---|
| 22 | 2xA4 | 1:20 |