


LEGENDA:

ZAŘÍZENÍ č.1 - VĚTRÁNÍ TRÍD

- 1.00** VĚTRACÍ JEDNOTKA S PROTIPROUDÝM REKUPERÁTOREM, TEPLOVODNÍM OHŘEV M 5,4kW A FILTRACÍ VZDUCHU OSAZENÁ V 1.PP JAKO PARAPETNÍ NA PODLAŽE, V=8010 m<sup>3</sup>/h, P<sub>c</sub>=300 Pa . JEDNOTKA DODANÁ S KOMPLETNÍ REGULACÍ .  
NAPĚTÍ 400V, PROUD PRO DIMENZOVÁNÍ-PRÍVOD 8,6A, ODVOD 8,6A.
- 1.01** BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 900x710 – 2000mm
- 1.02** BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 400x1200 – 2000mm
- 1.03** ODVODNÍ ŽALUZIE 2000x200 – VÝFUK
- 1.04** PRÍVODNÍ ŽALUZIE – SÁNÍ 900x900mm
- 1.05** REGULAČNÍ Klapka 200x200
- 1.06** REGULAČNÍ Klapka 315x630
- 1.07** REGULAČNÍ Klapka 500x400
- 1.08** REGULAČNÍ Klapka 800x200
- 1.09** REGULAČNÍ Klapka 500x315
- 1.10** REGULAČNÍ Klapka 500x225
- 1.11** REGULAČNÍ Klapka 630x200
- 1.12** REGULAČNÍ Klapka 400x200
- 1.13** REGULAČNÍ Klapka 500x160
- 1.14** REGULAČNÍ Klapka 250x160
- 1.15** ODVODNÍ NEBO PRÍVODNÍ VÝÚSTKA 325x125
- 1.16** ODVODNÍ NEBO PRÍVODNÍ VÝÚSTKA 525x75
- 1.17** ODVODNÍ NEBO PRÍVODNÍ VÝÚSTKA 625x125
- 1.18** ODVODNÍ NEBO PRÍVODNÍ VÝÚSTKA 625x75
- 1.10** REGULAČNÍ Klapka 500x225
- 1.11** REGULAČNÍ Klapka 630x200
- 1.12** REGULAČNÍ Klapka 400x200
- 1.13** REGULAČNÍ Klapka 500x160
- 1.14** REGULAČNÍ Klapka 250x200
- 1.15** REGULAČNÍ Klapka 250x160
- 1.16** ODVODNÍ NEBO PRÍVODNÍ VÝÚSTKA 325x125
- 1.17** ODVODNÍ NEBO PRÍVODNÍ VÝÚSTKA 525x75
- 1.18** ODVODNÍ NEBO PRÍVODNÍ VÝÚSTKA 625x125
- 1.19** ODVODNÍ NEBO PRÍVODNÍ VÝÚSTKA 625x75
- 1.20** REGULAČNÍ Klapka 630x400
- 1.21** REGULAČNÍ Klapka 315x800
- 1.22** REGULAČNÍ Klapka 225x200
- 1.23** REGULAČNÍ Klapka 450x200
- 1.24** BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU 400x1200 – 1500mm

POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ OCELOVÉ POZINK

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.  
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
tel.: +420 270 003 300  
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz  
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:  
Martin Fejk  
Zodpovědný projektant:  
Martin Fejk

PROJEKT:

Zateplení VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou,  
U Stadionu 1166 (areál U Stadionu, objekt č. 1)  
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

STAVEBNÍK:

VOŠ a SPŠ , Rychnov nad Kněžnou  
U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

ČÁST, PROFESE:

VZDUCHOTECHNIKA

VÝKRES:

ŘEZ A-A

razítka a podpis

Zakázkové číslo:

180118

Datum:

09/2018

Část:

D1.4.3

Č.výkr.:

06

Stupeň:

DPS

Formát:

10xA4

Paré:

Změna:

00

Měřítka:

1:50