






LEGENDA

- 

VNITŘNÍ HYDRANT (ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY)
- 

PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ (HASÍČÍ SCHOPNOST 113 B)
- 

ÚNIKOVÉ VÝCHODY
- 

POŽÁRNĚ DĚLÍČÍ KONSTRUKCE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- 

POŽADOVANÁ ODOLNOST STROPU

POZNÁMKA: ZNAČENY JSOU NORMATIVNÍ POŽADAVKY POŽÁRNÍCH ODOLNOSTÍ KONSTRUKCÍ

AKCE: Novostavba depozitáře muzea v Robousích – projektová dokumentace II				Projektová činnost ve výstavbě Ing. Radek Umlauf Vinohrady 375, 547 01 Náchod IČ: 74015044, tel.: 608 172 823	
INVESTOR: Krdlovehřradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové					
ODP. PROJEKTANT:	ING. RADEK UMLAUF	STUPEŇ:	PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	FORMÁT VÝKRESU:	A3
PROJEKTANT:	ING. RADEK UMLAUF	DATUM:	7 / 2019	MĚŘÍTKO:	Č.PARÉ:
MÍSTO: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROBOUSY, P.Č. ST. 94/2				1 : 100	
NÁZEV VÝKRESU: PŘÍZEMÍ – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ				Č. VÝKR.: D1.3-b-1	EVD. ČÍSLO: 11 / 2018