

IČ: 60108711; DIČ: CZ60108711
Č. účtu: 2701601/0100
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje: Pavel Báča
tel: 499 848 514, 603218290
e-mail: baca@vaktu.cz
V Trutnově dne: 4.2.2019

Královehradecký kraj
Pivovarské nám. 1245
Hradec Králové
500 03

Vyjádření k DSP na poradenské centrum KHK – PPP Trutnov.


Předložená PD řeší rekonstrukci stávajícího objektu v ul. Lipová č.p.107 a 223 v Trutnově. Rekonstrukce bude provedena včetně nových napojení na veřejný vodovod a kanalizaci. Nová vodovodní přípojka bude provedena z Pe 50 a bude napojena v místě stávající přípojky. Vodoměrná sestava bude umístěna v technické místnosti objektu. Nová jednotná kanalizační přípojka bude odvádět splaškové a dešťové vody. Napojena bude do veřejné kanalizace přes stávající kanalizační šachtu. Dešťové vody budou jímány do nádrže s postupným a regulovaným odtokem do jednotné kanalizační přípojky. S předloženou PD pro SP souhlasíme a požadujeme:

- Dodržení PD
- Napojení nové vodovodní přípojky Pe 50 na vodovodní řad v místě stávajícího napojení provede na objednávku stř. vodovodů Trutnov – p. Valkoun tel. 737219915
- Vodoměrná sestava bude provedena dle přílohy
- Vodoměrná sestava bude umístěna v technické místnosti objektu a musí být volně přístupná k odečtu a výměně vodoměru.
- Vodoměr do připravené vodoměrné sestavy Vám dodá a nainstaluje p. Valkoun tel. 737219915
- Dešťové vody z objektu a zpevněných ploch budou jímány do nádrže s postupným a regulovaným odtokem do nové jednotné kanalizační přípojky
- Napojení nové jednotné kanalizační přípojky do stávající kan. šachty provede na objednávku - p. Honek tel. 733111497
- Uzavření smlouvy s VAK Trutnov, a.s. o odběru vody a odvádění vod splaškových a dešťových – p. Moník tel. 604241389
- Geodetické zaměření přípojek vody a kanalizace bude předáno na technické oddělení VAK Trutnov, a.s. – Báča P. tel. 603218290.

S vydáním povolení na stavbu souhlasíme.


Příloha: Vodoměrná sestava.

VAK Trutnov, a.s.
Báča P. tel. 603218290



Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
DIČ: CZ60108711
nábřeží Václava Havla 19
541 01 TRUTNOV
-28-

VODOMĚRNÁ SESTAVA



- 1 kulový ventil
- 2 fakturační vodoměr
(pro jeho montáž je nutno ponechat 165 mm - dle průtoku vodoměru)
- 3 zpětná klapka

V případě velkého tlaku ve vodovodní síti se za vodoměr umístí redukční ventil.

Vodoměr musí být osazen ve vodorovné poloze.

Vodoměrná sestava nesmí být provedena ve vodovodní šachtě a musí být přístupná tak, aby byl umožněn odečet vodoměru, jeho výměna a aby nedošlo k jeho poškození (zamrznutí, rozbití atd.)

V případě umístění vodoměrné sestavy ve stěně, je nutné dodržení minimálních rozměrů výklenku ve zdi, a to výška 0,4 m, hloubka 0,3 m a délka 0,8 m.

Celou vodoměrnou sestavu včetně vodovodní přípojky (kromě vodoměru) hradí vlastník připojovaného objektu (investor) a provádí ji jiná společnost, než Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Vlastní napojení vodovodní přípojky na veřejnou vodovodní síť a osazení vodoměru musí být provedeno společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Fakturační vodoměr hradí společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a zůstává v jeho vlastnictví, společnost provádí osazení vodoměru a vlastní napojení vodovodní přípojky na veřejnou vodovodní síť (kontakt - provozní středisko vodovodů Trutnov, vedoucí p. Valkoun, tel. 499 848 542, 737 219 915).