

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Budova P00B - 1.NP

RD03

19" Rack - 40U/800x600

PŮVODNÍ STAV - ROZVODY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

zás. obsazené: P.56A,B-P.60A,B, P61A
volné pozice: 13x RJ45

ROZŠÍŘENÍ KABELÁŽE

č. 3001 - 3048

č. 3049 - 3063
volné 33xRJ45 č. 3064 - 3096

Stávající ukončení na Quante páskách posunout dozadu
Na telefonní PP50, propojit telefonním kabelem S50x2x0,5

