

VYJÁDŘENÍ SPRÁVCE VODNÍHO TOKU K NAVRŽENÉ STAVBĚ

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
architektonický, projektový a inženýrský atelier
Jižní 870
500 03 Hradec Králové


Ve Dvoře Králové nad Labem dne 15. 8. 2016

Vyjádření správce vodního toku Úpa k navržené stavbě a rámci akce: „Revitalizace stávajících objektů č.p. 24 a 25 na parcele 314/4 v k.ú. Temný Důl“

V souvislosti s výše uvedenou akcí nám byl předložen návrh vyústění přečištěných odpadních vod, který jsme požadovali naším vyjádřením č.j. PVZ/16/15161/Vn/0 ze dne 29.6.2016.

Vyústění je řešeno rovinaninou z lomového kamene provedenou do břehu, a to takovým způsobem, aby netvořilo překážku plynulého odtoku povrchových vod a nepoškozovalo břeh samotný.

Z pozice správy významného vodního toku Úpa, IDVT 10100036, souhlasíme s takto navrženým výustním objektem bez připomínek.

 **Povodí Labe,**
státní podnik
Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec n. N.
(135)

Vladimír Šimek
úsekový technik
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
Provozní středisko Dvůr Králové nad Labem
Rooseveltova 2855
544 01 Dvůr Králové nad Labem