

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: „DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Královéhradecký kraj**

Sídlo: **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrovič, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o sdělení, zda cenit níže uvedené položky. Popřípadě prosíme zadavatele o doplnění počtu kusů do výkazu výměr.

416	K	O116	Hliníková prosklená stěna 2150 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním dvojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvících materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = H105	kus	0,000		0,00
420	K	O120	Hliníková prosklená fasáda 14600 x 3050 mm z hliníkových profilů, zasklená izolačním bezpečnostním trojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvících materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = H101	kus	0,000		0,00
421	K	O121	Střešní světlík sedlový 2500 x 4500 mm, zasklený izolačním dvojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvících materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = H108	kus	0,000		0,00

426	K	O126	Hliníková prosklená stěna 2150 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním dvojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = H102	kus	0,000		0,00
441	K	O141	Hliníková prosklená stěna 3600 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním trojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = H109	kus	0,000		0,00
442	K	O142	Hliníková prosklená stěna 3600 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním trojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = H109	kus	0,000		0,00
443	K	O143	Hliníková prosklená stěna 3600 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním trojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = H110	kus	0,000		0,00
552	K	Z304	Kotvicí body pro dutinové panely 150 x 150 mm včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = SOUČÁSTÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU	kus	0,000		0,00
553	K	Z305	Kotvicí body pro dutinové panely 150 x 150 mm včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = SOUČÁSTÍ ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU	kus	0,000		0,00

Odpověď č. 1:

Přikládáme upravený výkaz výměr, ve kterém byly vymazány položky, ve kterých byly ve sloupci „množství“ uvedeno „0“ kusů. Byly vymazány položky č. 416, 420, 421, 426, 437, 441, 442, 443, 552, 553.

Níže je uvedena nová podoba položek hliníkových výrobků a zámečnických výrobků. Vymazáním původních položek došlo ke kompletnímu přecíslování položek v oddíle 1.1 – Architektonické a stavebně-technické řešení.

491	K	H101	Hliníková prosklená fasáda 14600 x 3050 mm z hliníkových profilů, zasklená izolačním bezpečnostním trojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = O120 (jedná se o ten jeden samý výrobek)	kus	1,000
492	K	H102	Hliníková prosklená stěna 2150 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním dvojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kčí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = O126 (jedná se o ten jeden samý výrobek)	kus	1,000

495	K	H105	Hliníková prosklená stěna 2150 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním dvojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = O116 (jedná se o ten jeden samý výrobek)	kus	1,000
496	K	H106	Hliníková prosklená stěna 2150 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním dvojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = O137 (jedná se o ten jeden samý výrobek)	kus	1,000
498	K	H108	Střešní světlík sedlový 2500 x 4500 mm, zasklený izolačním dvojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = O121 (jedná se o ten jeden samý výrobek)	kus	1,000
499	K	H109	Hliníková prosklená stěna 3600 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním trojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = O141, O142 (jedná se o ten jeden samý výrobek)	kus	2,000
500	K	H110	Hliníková prosklená stěna 3600 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním trojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = O143 (jedná se o ten jeden samý výrobek)	kus	1,000
543	K	Z303	Záchytný a zádržný systém proti pádu dl. 30000 mm včetně montážního lana, ochranných pracovních pomůcek, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = Z304, Z305 (součástí této položky)	kus	1,000

Dotaz č. 2:

Projektová dokumentace neobsahuje výpis hliníkových otvorových prvků H103, H104, H107, H201.

Příloha projektové dokumentace s názvem „D.1.1.1.16 1654 TABULKA HLINIK VYR DPS - ver 03“ obsahuje pouze tabulku zámečnických prvků.

K řádnému ocenění prací a dodávek k předmětné zakázce, žádáme o doplnění projektové dokumentace o výpisy hliníkových prvků.

Odpověď č. 2:

Byla aktualizována tabulka zámečnických výrobků. Dne 24.10.2019 14:47 byla vydána Tabulka zámečnických prvků. Název pdf souboru byl špatně pojmenován (D.1.1.1.16 TABULKA HLINIK VYR DPS – VER 03). Správně má být název pdf souboru D.1.1.1.18 1654 TABULKA ZAMEC VYR DPS - ver 04 – viz níže.

2019-10-31 D.1.1.1.18 1654 TABULKA ZAMEC VYR DPS - ver 04.pdf

Tabulka hliníkových výrobků – v ní jsou uvedeny prvky H103, H104, H107, H201

Dotaz č. 3:

V předložené projektové dokumentaci a technické zprávě jsou navrženy 3 ks výtahů. Soutěžní výkaz výměr obsahuje pouze jeden kus. Prosíme uvést do souladu projektovou dokumentaci s výkazem výměr. V případě, že došlo k redukci počtu výtahů na žádost zadavatele, žádáme o doplnění položek pro zabezpečení výtahových šachet, které nebudou vybaveny technologií výtahu.

Odpověď č. 3:

Ve výkaze výměr doplněny 3x ks výtahů. V každém domku (tj. A, B, C) bude vždy osobní hydraulický výtah.

609	K	VYT00001R	Osobní hydraulický výtah 1650 x 1800 x 3200 mm s nosností 630 kg, jednostranné automatické kabinové dveře, tlačítkové řízení, UPS umožňující sjetí výtahu do nejbližší stanice při výpadku el. proudu včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kč, spojovacích, kotvících materiálů a povrchové úpravy kompletní provedení a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	3,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

Dotaz č. 4:

Žádáme o sdělení názvů firem, které se zabývají senzorickou podlahou požadovanou v PD. V České republice jsme nenašli žádného dodavatele, který by dodal zmíněnou senzorickou podlahu.

Odpověď č. 4:

Dodavatelem sensorové podlahy je např.:

Future-Shape GmbH
Altlaufstr. 34
85635 Höhenkirchen-Siegersbrunn, Germany

Tel.: +49 8102 89638 65
www.future-shape.com

Zadavatel uvádí, že jsou-li v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se vždy za to, že zadavatel umožňuje dodavateli nabídnout rovnocenné řešení.

Dotaz č. 5:

1) V projektové dokumentaci postrádáme výkresy výztuže železobetonových konstrukcí jako sloupy, nosníky, věnce a schodiště.

Žádáme o doplnění těchto výkresů.

2) Ve výkazu výměr je pouze 1 ks výtahu, dle PD budou výtahy 3.

Žádáme o upřesnění množství výtahů.

3) Výplně otvorů O141 a O142 jsou dle výkazu výměr hliníkové s požární odolností, v tabulce plastových výplní jsou popsány jako plastové.

Žádáme o upřesnění materiálu těchto výplní.

4) Ve výkazu výměr je prosklená stěna O137 (H106) 1x v plastových výrobcích (766P) a 1x v hliníkových výrobcích (767H) po jednom kuse.

Žádáme o upřesnění množství této prosklené stěny.

5) V projektové dokumentaci je navržena senzorová podlaha. Nenašli jsme dodavatele takovéto podlahy v ČR.

Žádáme o uvedení referenční firmy pro realizaci senzorové podlahy.

Odpověď č. 5:

Ad 1)

Výkresy výztuže monolitických železobetonových konstrukcí jsou předmětem výrobní dokumentace zhotovitele. Na výrobní dokumentaci monolitických železobetonových konstrukcí je ve výkaze výměr v oddíle „Vedlejší rozpočtové náklady“ vyčleněna níže uvedená položka:

14	K	VRN40002R	Výrobní dokumentace železobetonových monolitických konstrukcí včetně statického výpočtu
----	---	-----------	---

Schodiště je navrženo prefabrikované. Na výrobní dokumentaci prefabrikovaných železobetonových konstrukcí je ve výkaze výměr v oddíle „Vedlejší rozpočtové náklady“ vyčleněna níže uvedená položka:

15	K	VRN40003R	Výrobní dokumentace železobetonových prefabrikovaných konstrukcí včetně statického výpočtu
----	---	-----------	--

Ad2)

Viz odpověď č. 3.

Ad 3)

Výplně otvorů O141+O142 = H109 (hliníkový výrobek)

499	K	H109	Hliníková prosklená stěna 3600 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním trojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = O141, O142 (jedná se o ten jeden samý výrobek)	kus	2,000
-----	---	------	---	-----	-------

Ad 4)

Popis prvku H106 je uveden v tabulce hliníkových výrobků. H106=O137 (jedná se o jeden a ten samý – tj. stejný – výrobek = hliníková prosklená stěna s požární odolností).

496	K	H106	Hliníková prosklená stěna 2150 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním dvojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = O137 (jedná se o ten jeden samý výrobek)	kus	1,000
-----	---	------	---	-----	-------

Ad 5)

Viz odpověď č. 4.

Dotaz č. 6:

V části rozpočtu 1.1 Architektonické a stavebně-technické řešení, v položce č. 619 - Osobní výtah, je uveden pouze 1 ks, dle výkresu se v domě nachází výtah celkem 3x. Prosíme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 6:

Viz odpověď č. 3.

Dotaz č. 7:

- 1) Z výkresové části dokumentace není zcela jasná skladba vykonzolované části stropní konstrukce nad 1.NP. Prosíme o doplnění kompletní skladby této konstrukce, jak do PD, tak do soupisu prací.
- 2) V předloženém soupisu prací je uveden pouze 1ks výtahu, ale v PD jsou uvedeny 3ks. Prosíme o úpravu soupisu prací.
- 3) Dle našeho dodavatele je naddimenzovaná tloušťka rukávce pro sanaci potrubí, která prodražuje zakázku. Je možné nahradit požadovaný parametr tl. a modulu pružnosti nebo investor trvá na uvedených parametrech?
- 4) V TZ je zmínka o profrézování a zatěsnění přípojek, ale v soupise prací k těmto činnostem nejsou uvedeny položky. Žádáme o doplnění.
- 5) V PD není k dispozici inženýrsko – geologický průzkum prosíme o jeho doplnění.
- 6) V soupise prací je uvedena položka č. 437 – Hliníková prosklená stěna 2150 x 2600 mm ozn. O137, která je shodná s položkou č. 504 Hliníková prosklená stěna 2150 x 2600 mm ozn. H106. U obou těchto položek je uveden 1ks. Žádáme o upravení soupisu prací v položce č. 437 na 0ks.

Odpověď č. 7:

Ad 1) Do výkazu výměr doplněn samostatný oddíl – „1.1.3 Střecha nad hlavním vstupem“ s položkami pro skladbu konstrukce zastřešení nad hlavním vstupem.

Ad 2) Doplněno, viz odpověď č. 3.

Ad 3) Správce kanalizace požaduje dodržení navržených parametrů, tzn. že je potřeba dodržet parametry uvedené ve výkaze výměr.

Ad 4) Na trase stávajícího kanalizačního řadu, který je navržen k vyvložkování rukávцем, není žádná stávající přípojka ani nově navržená přípojka. Proto není v soupise prací k profrézování a zatěsnění přípojek žádná položka.

Ad 5) Součástí prací vybraného zhotovitele stavby bude zajištění podrobného inženýrsko geologického průzkumu, vč. provedení sond, vyhodnocení a návrhu založení objektu. Součástí výkazu výměr je i inženýrsko - geologický průzkum, který je uveden v oddíle Vedlejších rozpočtových nákladů.

8	K	VRN10004R	Inženýrsko geologický průzkum, vč. provedení sond, vyhodnocení a návrhu založení objektu (3x průzkumná sonda, hl. 10m, dopravní náklady pro vrtnou soupravu a geologickou službu, sled geologa, zaměření a zpracování GPS, laboratorní zkoušky, stanovení pevnosti horniny, agresivity vody a závěrečná zpráva)
---	---	-----------	---

Ad 6) Popis prvku H106 je uveden v tabulce hliníkových výrobků. H106=O137 (jedná se o jeden a ten samý – tj. stejný – výrobek = hliníková prosklená stěna s požární odolností).

496	K	H106	Hliníková prosklená stěna 2150 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním dvojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = O137 (jedná se o ten jeden samý výrobek)	kus	1,000
-----	---	------	---	-----	-------

Přílohy:

2019-10-31 D.1.1.1.18 1654 TABULKA ZAMEC VYR DPS - ver 04

D.1.1.1.16 1654 TABULKA HLINIK VYR DPS - ver 02

1654-06-19 - Novostavba Domova důchodců Borohrádek 31.10. [zadání]

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí 27. 11. 2019 v 9:00 hodin.**

V Hradci Králové 4. 11. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření