


Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

územní odbor Jičín
Jičín, Dělnická 162, PSČ 506 01



HZSHX005NP2V

Energy Benefit Centre a.s.

**Křenova 438/3
162 00 Praha 6**

Naše č. j.: **HSHK- 5291-2/2018**
Vyřizuje: por. Ing. Lukáš Folprecht
Telefon: 950510364
E-mail: lukas.folprecht@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1
Počet stran: 2
Počet příloh: 1 svazek

Datum: 23.11.2018

VYPRÁVENO

23.11.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO **dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Název stavby: Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka
Místo stavby: k.ú. Nová Paka, pozemek 2228/2
Stavebník: Gymnázium a SOŠ pedagogická, Kumburská 740, 509 01 Nová Paka
Předložená dokumentace: PD ke stavebnímu povolení
vypracoval: Ing. Vladimír Fiedler, ČKAIT č. 0601590
datum: 10/2018, č. zak.: 180225
Identifikace dokumentace: Požárně bezpečnostní řešení: textová část 5xA4 (10 stran včetně titulního listu)
vypracoval: Ing. Michal Netušil, Ph.D., ČKAIT č. 0012242
datum: 09/2018, č. zak.: 2018/116

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu výše citovaného požárně bezpečnostního řešení shora uvedenou dokumentaci podanou dne 23. října 2018.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 23. října 2018 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „**Domov mládeže Gymnázium a SOŠ Nová Paka**“ na pozemku 2228/2 v k. ú. **k.ú. Nová Paka**. Závazné stanovisko je podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vydáváno na základě předložené dokumentace posouzené v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo:

Požárně bezpečnostní řešení: textová část 5xA4 (10 stran včetně titulního listu), vypracoval: Ing. Michal Netušil, Ph.D., ČKAIT č. 0012242, datum: 09/2018, č. zak.: 2018/116.

Posouzením tohoto požárně bezpečnostního řešení podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), dospěl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje k závěru, že je zajištěna možnost bezpečné evakuace osob, stabilita a únosnost konstrukcí po stanovenou dobu, vymezení požárních úseků vč. jejich parametrů odpovídá stanoveným požadavkům, je zabráněno možnosti šíření požáru na sousední objekty a mezi požárními úseky, stavební hmoty odpovídají stanoveným požadavkům, je zajištěno zabezpečení stavby požární vodou, věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, jsou vymezené přístupové komunikace, technická zařízení stavby jsou v souladu s požadavky požární bezpečnosti, jsou stanoveny požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, je stanoven rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. Požárně bezpečnostní řešení je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby, splňuje obsahové náležitosti ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z jeho obsahu vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému bylo ve věci vydáno souhlasné závazné stanovisko.


Poznámka:


Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení.

K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci trvale ponecháváme.

V předložené projektové dokumentaci, neodpovídají zakreslení jednotlivých zateplovacích systémů návrhu dle požárně bezpečnostního řešení resp. ČSN 73 0810/2016 (Vodorovné požární předěly, svislé požární předěly, zateplovací systém okolo vstupu do objektu atd.).




por. Ing. Lukáš Folprecht
komisař
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy

Ověřené požárně bezpečnostní řešení

VYPRACOVANO

2018-11-2018