

Vysvětlení, doplnění soutěžních podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Architektonická soutěž o návrh „Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Sekretář soutěže: Mgr. Jitka Bučková, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 512

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu soutěže o návrh jsou uveřejněny kompletní soutěžní podmínky včetně všech příloh a případných změn.

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o projektovou, architektonickou, otevřenou a jednofázovou soutěž o návrh.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění soutěžních podmínek.

Dotaz č. 1:

Je možné stavbu umístit také na pozemku č. 2227? Jedná se o malý pozemek 18m2 v majetku Kraje uvnitř řešeného území.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, je možné stavbu umístit také na pozemku 2227.

Dotaz č. 2:

Existuje dendrologický průzkum stávajících dřevin v rámci řešeného území?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ne, dendrologický průzkum stávajících dřevin není proveden. Bude proveden až na vítězný soutěžní návrh.

Dotaz č. 3:

Jaké typy kotlů jsou ve stávající kotelně?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ve stávající kotelně se jedná se o plynové kotle BAXI – 110 KW (jeden kotel) – 3x kondenzační.

Dotaz č. 4:

Sportovní hala má být napojena chodbou na stávající objekt gymnázia. Je doporučeno místo výstupních dveří v meziposchodí. Můžete prosím toto místo konkrétněji určit např. označením na fotografii? Z podkladů není zřejmé, o které dveře se jedná.

Odpověď na dotaz č. 4:

V příloze zveřejňujeme vyznačení výstupních dveří na obrázku.

Dotaz č. 5:

Je požadováno parkování autobusu?

Odpověď na dotaz č. 5:

Ne, parkování autobusu není požadováno.

Dotaz č. 6:

V území je ochranné pásmo dráhy. Předpokládá zadavatel, že všichni účastníci soutěže budou posílat písemné žádosti o vydání stanoviska k umístění stavby Správy železnice (Oblastnímu ředitelství) v rámci lhůty na vypracování soutěžního návrhu?

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel předpokládá, že žádost o vydání stanoviska k umístění stavby Správy železnice zašle pouze vítězný soutěžní návrh.

Dotaz č. 7:

Textová část návrhu odevzdávaná fyzicky má být umístěna přímo na soutěžních panelech nebo má být vytištěna zvlášť na formátu A4?

Odpověď na dotaz č. 7:

Dle odst. 6.2.2 Grafická a textová část bude uspořádána na třech panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely. Doporučená velikost panelů 1000 x 700 mm, orientace nastojato.

Zároveň dle odst. 6.2.4 Grafická a textová část soutěžního návrhu na soutěžních panelech bude zadavateli odevzdána fyzicky (tištěná verze).

Dotaz č. 8:

Součástí textové části má být také vyplněná tabulka „Návrh ceny díla“. Bude tento návrh ceny díla jedním z kritérií při posuzování soutěžních návrhů?

Odpověď na dotaz č. 8:

Ne, tabulka „Návrh ceny díla“ nebude jedním z kritérií při posuzování soutěžních návrhů. Kritéria hodnocení návrhů jsou stanoveny v bodě 7.1.1.

Toto vysvětlení soutěžních podmínek bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Příloha:

- k ad 4 vyznačení výstupních dveří

V Hradci Králové 7. 11. 2019

Mgr. Jitka Bučková
sekretář soutěže