

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Zakázka: „DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Královéhradecký kraj**

Sídlo: **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Rád bych Vás požádal o dodatečné informace k výběrovému řízení na generálního dodavatele stavby s názvem „ DD Borohrádek Domky Na Květné“ ve věci : SENZOROVÁ PODLAHA“.

Součástí projektové dokumentace vč. Výkazu výměr je Senzorová podlaha (ozn. Sens floor) v celkovém množství 296m². Jejím výhradním výrobcem a dovozcem je do České republiky pouze německá firma FUTURE SHAPE, která provádí i vlastní montáž.

Ve veřejných výběrových řízeních by měla být umožněna variabilita materiálů, což zde není. Žádáme zadavatele o informaci, zda všichni účastníci VŘ mají ocenit materiál od výše uvedené firmy nebo prosíme o sdělení příkladů jiných výrobců.

Odpověď č. 1:

Zadavatel uvádí, že jsou-li v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se vždy za to, že zadavatel umožňuje dodavateli nabídnout rovnocenné řešení. Není proto nezbytné použít výrobek od výše uvedeného dodavatele, je možné použít jiné řešení, s ohledem na požadovanou funkci podlahy. Zadavatel další kontakty uvádět nebude, čerpá z veřejně dostupných online informací.

Zadavatel z uvedeného důvodu upravuje VV, srovnatelné řešení bylo možné popsat v nabídce, avšak upravený VV bude vhodnější k ocenění – viz příloha.

Dotaz č. 2:

V tabulce plastových výrobků – okna (D.1.1.1.15) má plastové okno O132 dle tabulky rozměry 1300x2300 mm, dle výkresu v tabulce má okno O132 rozměr 2500x1500mm. Prosíme o kontrolu rozměru.

Odpověď č. 2:

O132 = správný rozměr je (šířka 2500 mm, výška 1500 mm).

Dotaz č. 3:

Prosklená stěna O143 je v tabulce popsána jako plastová, ve výkresu v tabulce je popsána jako hliníková. Jaký je materiál této stěny?

Odpověď č. 3:

O143 = H110 = hliníkový výrobek (viz tabulka níže)

500	K	H110	Hliníková prosklená stěna 3600 x 2600 mm z hliníkových profilů s požární odolností EI 30 DP1-SM, zasklená izolačním trojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = O143 (jedná se o ten jeden samý výrobek)	kus	1,000
-----	---	------	---	-----	-------

Dotaz č. 4:

Prosíme o upřesnění podoby okna O121.

Odpověď č. 4:

O121 = H108 = střešní světlík (viz tabulka níže)

498	K	H108	Střešní světlík sedlový 2500 x 4500 mm, zasklený izolačním dvojsklem včetně rámu, kování, veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace = O121 (jedná se o ten jeden samý výrobek)	kus	1,000
-----	---	------	--	-----	-------

Přílohy:

DI 4 1654-06-19 - Novostavba Domova důchodců Borohrádek 08.11. zadání

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí 3. 12. 2019 v 9:00 hodin.**

V Hradci Králové 8. 11. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření