

IČ: 60108711; DIČ: CZ60108711  
Č. účtu: 2701601/0100  
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006  
Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Naše zn.:  
Vyřizuje: Ing. Jiří Petřík  
tel: 499 848 513, 739 587 670  
fax: 499 848 520  
e-mail: petrik@vaktu.cz  
V Trutnově dne: 4.1.2019

SPŠ Trutnov  
Horská 618  
541 01 Trutnov

**Věc: Vyjádření k napojení dešťových vod budovy SPŠ Trutnov, ul. Horská, čp. 618, do stávající jednotné kanalizační sítě.**

Předložená PD řeší zateplení objektu SPŠ Trutnov, ul. Horská, čp. 618. Součástí zateplovacích prací je také rekonstrukce střechy. Původní plochá střecha bude zrušena a bude nahrazena střechou sedlovou. V rámci této rekonstrukce dojde ke zvětšení plochy střechy z 1 174 m<sup>2</sup> na 1 304 m<sup>2</sup>.

Dodatkem č. 1 SPŠ Trutnov k původní PD je stanoveno, že v rámci rekonstrukce objektu bude také vybudován vsakovací objekt ze systémových plastových dílců. V současné době je do kanalizace odváděno 1 174 m<sup>2</sup> střechy, po rekonstrukce klesne plocha, ze které jsou dešťové vody odváděny do kanalizace na 624 m<sup>2</sup> a do vsakovacího objektu budou odváděny dešťové vody ze střešní plochy o velikosti 680 m<sup>2</sup>.

Vsakovací objekt bude umístěn na pozemku SPŠ Trutnov a nebude opatřen přepadem do veřejné kanalizace.

Za předpokladu dodržení PD, včetně Dodatku č. 1, souhlasíme s udělením stavebního povolení.

S pozdravem,

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.  
DIČ: CZ60108711  
nábřeží Václava Havla 19  
541 01 TRUTNOV  
-9-

Ing. Jiří Petřík  
technik odd. TPC

