

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Zakázka: Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Mgr. Jitka Bučková, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 512

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V návrhu SOD je uvedeno, že součástí smlouvy o dílo je příloha č. 3 Harmonogram. Zadavatel požaduje, aby účastník o veřejnou zakázku předložil harmonogram již ve své nabídce, nebo bude harmonogram předložen až vybraným dodavatelem před podpisem SOD?

Odpověď na dotaz č. 1:

Harmonogram bude předložený až vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy.

Dotaz č. 2:

Prosím o upřesnění, jak mají být ovládané požární klapky.

V zadáních je uvedeno:

V technické zprávě: „.....budou osazené požární klapky s odolností 90 minut. Klapky budou vybavené teplotním čidlem a koncovými spínači“

Ve výkazu výměr: „..min. odolnost EI 30“

V tabulce klapek: ovládání na 230V

Odpověď na dotaz č. 2:

Jednotlivé VZT jednotky budou řízeny autonomním systémem měření a regulace, který zajistí ovládání a kontrolu provozních funkcí systému. Ovládací panel systém MaR bude umístěn na dané VZT jednotce. Koncové kontakty protipožárních klapek, instalované v daném potrubním systému, budou regulací snímané a VZT zařízení bude v případě některé PO klapky vypnuté. Jednotlivé prvky systému MaR jsou součástí dodávky VZT (příslušenství VZT jednotky). Systém bude napájený elektrickým proudem 230V.

Dotaz č. 3:

Bude v budově požadován velín pro ovládání technologie MaR z PC?
Dle technické zprávy to není příliš jasné a ve VV také není žádná zmínka.

Odpověď na dotaz č. 3:

V budově není požadován velín pro ovládání technologií MaR z PC.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě podaných vysvětlení se lhůta pro podání nabídek prodlužuje a lhůta pro podání nabídek končí 27. 11. 2019 v 10:00 hod.

V Hradci Králové 15. 11. 2019

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření