

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 8 (Dodatečná informace č. 8)

Zakázka: „DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Královéhradecký kraj**

Sídlo: **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrovič, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V předložené projektové dokumentaci ve výkresu D.1.1.1.11 TABULKA SKLADEB KONSTRUKCÍ je ve skladbě S 202 uvedena položka pod bodem 3 „ akustický podlahový systém pro rychlou pokládku elastických podlahovin – vysoce kvalitní MDF : 3 mm základové desky a 4 mm vrchní desky opatřeny speciálním interaktivním kontaktním lepidlem“. Soutěžní výkaz výměr tuto položku a její výměru neobsahuje. Prosíme uvést do souladu projektovou dokumentaci s výkazem výměr.

Odpověď č. 1:

Do výkazu výměr SO 01 1.1 Architektonicko stavební řešení doplněny položky č. 557, 558:

557	K	77614001R	Příprava podkladu vyrovnání akustickým podlahovým systémem pro rychlou pokládku elastických podlahovin, vysoce kvalitní MDF základové desky a vrchní desky s interaktivním kontaktním lepidlem podlah	m2	296,400
	VV		Vyrovnání podkladu		
	VV		-		
	VV		DOMOV DŮCHODCŮ		
	VV		- skladby konstrukcí:		
	VV		S202		296,400
	VV		Mezisoučet		296,400
	VV	PP_VIN_PS	Součet		296,400
558	M	60711520M	vysoce kvalitní MDF základové desky tl. 3 mm a vrchní desky s interaktivním kontaktním lepidlem tl. 4 mm	m2	311,220

VV	podlahový systém	
VV	(ztrátové: 5 %)	
VV	-	
VV	Vyrovnání podkladu	
VV	PP_VIN_PS*1,05	311,220
VV	Mezisoučet	311,220
VV	Součet	311,220

V příloze připojujeme doplněný výkaz výměr.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací – Podlahy povlakové je uvedeno:

pol. 563 - Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm
pol. 565 - Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm.

Na schodiště by dle popisu měl být použit sametový vinyl – Flotex. Ve výkresech, skladbách podlah i technické zprávě není Flotex zmiňován.

Na výkresech půdorysů je zobrazováno schodiště i navazující plochy jako z jednoho materiálu. Dotaz tedy zní:

- 1) Bude Flotex uvažován pouze na schodiště a ostatní navazující plocha o výměře 924,84 m² (pol. č. 557) bude z vinylu, dle specifikace na výkresech, TZ a ve skladbách?
- 2) Bude Flotex uvažován na schodištích i na ostatní navazující ploše o výměře 924,84 m² (pol. č. 557)?
- 3) Je montáž sametového vinylu v soupisu prací je nepřesně určena v položkách č. 563 a 565? Jde o omyl a i na schodištích bude uvažován vinyl dle specifikace na výkresech, TZ a ve skladbách?
- 4) Položka č. 557 o výměře 924,84 m² je nesprávně pojmenována a mělo by se jednat o „Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením“?

(Pro upřesnění uvádím, že celá specifikace navazující plochy o výměře 924,84 m² zní: AKUSTICKÁ HETEROGENNÍ VINYLOVÁ PODLAHOVINA TL. 2,85 mm S FLEECOVÝM HŘBETEM, ZÁTĚŽ 34/42, PROTISKLUZNOST R10, ZVUKOVÁ IZOLACE 15dB, ODOLNOST VŮČI POJEZDU KOLEČEK, HOŘLAVOST CFL-S1, VHODNÁ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A VYTAHOVANÝ SOKL

Odpověď č. 2:

Nikde v projektové dokumentaci není uveden obchodní ani výrobní název žádné podlahové krytiny.

1. Na schodištích bude použita akustická heterogenní vinylová podlahovina s fleecovým hřbetem – viz skladby podlah S108 (tj. schodiště A107, schodiště B109, schodiště C107) + oranžové plochy podbarvené v tabulce skladeb konstrukcí a oranžově podbarvené plochy na výkresech podlah.

V pokojích klientů ve 2NP bude také položena akustická heterogenní vinylová podlahovina s fleecovým hřbetem, ve výkresech je plocha pokojů k oranžové barvě ještě šrafována, aby bylo

rozeznatelné, že na pokojích bude senzorová podlaha pod akustickou heterogenní vinylovou podlahovinou.

2. Na schodištích bude použita akustická heterogenní vinylová podlahovina s fleecovým hřbetem – viz skladby podlah S108 (tj. schodiště A107, schodiště B109, schodiště C107) + oranžové plochy podbarvené v tabulce skladeb konstrukcí a oranžově podbarvené plochy na výkresech podlah.
3. Na schodištích bude použita akustická heterogenní vinylová podlahovina s fleecovým hřbetem – viz skladby podlah S108 (tj. schodiště A107, schodiště B109, schodiště C107) + oranžové plochy podbarvené v tabulce skladeb konstrukcí a oranžově podbarvené plochy na výkresech podlah.

V pokojích klientů ve 2NP bude také položena akustická heterogenní vinylová podlahovina s fleecovým hřbetem, ve výkresech je plocha pokojů k oranžové barvě ještě šrafována, aby bylo rozeznatelné, že na pokojích bude senzorová podlaha pod akustickou heterogenní vinylovou podlahovinou.

Tzn. jak na schodištích, tak i na chodbách, pokojích, terapeutických místnostech, hale, skladech bude akustická heterogenní vinylová podlahovina s fleecovým hřbetem.

4. V aktualizovaném výkaze výměr jsou upraveny popisy a měrné jednotky u těchto položek:

Položka č. 559: Změna na "Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)"

Položka č. 561: Změna na "Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)"

Položka č. 565: Změna na R-položku včetně změny MJ na m², změna množství

Položka č. 567: Změna na R-položku včetně změny MJ na m², změna množství

Výměry zůstaly zachovány.

Dotaz č. 3:

VV pol. č. 389 - Vnitřní dveře (TD 125). Dveře v tabulce truhlářských výrobků mají rozměr 1800x1970, ve VV je rozměr těchto dveří 800x1970. Prosíme o opravu VV.

Odpověď č. 3:

Jedná se o chybu v psaní. Dveře TD 125 budou mít rozměr šířka 1800 mm, výška 1970 mm. Ve výkaze výměr opraven rozměr.

Dotaz č. 4:

Požadujete solární faktor G 47, my můžeme nabídnout G= 52 (levnější varianta) nebo G 43 nebo 44. Je to možné??

Odpověď č. 4:

Dodavatel může nabídnout stejný solární faktor jako je uvedený v projektové dokumentaci nebo lepší.

Dotaz č.5:

V zadávací dokumentaci MaR chybí schéma rozvaděčů, která jsou dle zástupce odborné firmy nutná pro ocenění rozvaděčů. Žádáme o doplnění těchto schémat.

Odpověď č.5:

Zapojovací schémata rozvaděčů v MaR nejsou dle vyhlášky součástí prováděcí dokumentace. Zapojovací schémata jsou součástí dílenské dokumentace, kterou si zpracuje vybraný dodavatel – viz popis položky k jednotlivým rozvaděčům MaR BA1, BA2, BA3:

			Rozvaděč BA1
BA1	1	ks	Rozvaděčová skříň oceloplechová (Š x V x H) 500x600x155 mm, IP54/20
			Příkon: 1kW
			vč. vnitřního vybavení dle dílenské dokumentace

			Rozvaděč BA2
BA2	1	ks	Rozvaděčová skříň oceloplechová (Š x V x H) 500x600x155 mm, IP54/20
			Příkon: 1kW
			vč. vnitřního vybavení dle dílenské dokumentace

			Rozvaděč BA3
BA3	1	ks	Rozvaděčová skříň oceloplechová (Š x V x H) 500x600x155 mm, IP54/20
			Příkon: 1kW
			vč. vnitřního vybavení dle dílenské dokumentace

Přílohy:

1654-06-19 - Novostavba Domova důchodců Borohrádek 21.11. [zadání]

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí 11. 12. 2019 v 9:00 hodin.**

V Hradci Králové 22. 11. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření