

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 9 (Dodatečná informace č. 9)

Zakázka: „DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Královéhradecký kraj**

Sídlo: **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrovič, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Je nutné splnit tyto požadavky pro plastové výplně otvorů?
- profily rámu a křídla – je nutné dodržet požadavek na třídu A?

- barevnost – „světlý dub“ může být např. Zlatý dub?

- zasklení – požadavek na $g=47\%$. Pro standardní zasklení je ale hodnota $g=54\%$

- kování – požadavek na třídu odolnosti RC2 ??? (pro splnění této třídy je nutné použít bezpečnostní skla , uzamykatelné kličky a speciální zakování)

Odpověď č. 1:

- profily rámu a křídla – je nutné dodržet požadavek na třídu A?

Zadavatel již na obdobný dotaz odpovídal:

Zadavatel umožňuje nabídnout plastová okna i s jinou konstrukční hloubkou než 82 mm. Je potřeba, aby uchazeči ve svých cenových nabídkách dodrželi zejména členění, způsob otevírání a ovládání, zasklení, barevnost, součinitel prostupu tepla U_w , zastínění, parapet – případně, aby nabídli parametry stejné nebo lepší.

- barevnost – „světlý dub“ může být např. Zlatý dub?

Ano, může být „zlatý dub“.

- zasklení – požadavek na $g=47\%$. Pro standardní zasklení je ale hodnota $g=54\%$

Dodavatel může nabídnout stejný solární faktor jako je uvedený v projektové dokumentaci nebo lepší.

- kování – požadavek na třídu odolnosti RC2 ??? (pro splnění této třídy je nutné použít bezpečnostní skla, uzamykatelné kličky a speciální zakování)

Zadavatel požaduje standardní okna s celoobvodovým systémem kování – tj. otevření a bezpečné uzavření křídla po celém obvodu, sklopení, mikroventilace. Kování s pojistkou proti chybnému ovládání a aretací otevřené polohy křídla apod.

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o vyjádření k dotazům:

Textilní roleta:

- charakter látky (transparence nebo Blackout, barva)

Venkovní žaluzie:

- typ lamely (Z 90, C80)

- specifikace motoru (na vypínač, na dálkové ovládání)

- podomítková příprava? (krycí plechy atd).

Odpověď č. 2:

- **Charakter látky:** transparentní, barva světlá (dle možností vzorníku dodavatele textilních rolet). Barevnost textilních rolet bude podrobněji řešena při realizaci stavby i s ostatními barvami v interiéru (vnitřní výmalba, obklady, podlahy apod.).

- typ lamely (Z 90, C80)

C80

- specifikace motoru (na vypínač, na dálkové ovládání)

Vypínač

- podomítková příprava? (krycí plechy atd)

Venkovní žaluzie budou osazeny před okny (tj. v zateplovacím systému z minerální vaty). Žaluzie bude umístěna do univerzální schránky z polyuretanové pěny.

Dotaz č. 3:

14.8 – Opakovaně uvádíme, že plnění z pojištění odpovědnosti za škodu vinkulovat nelze, u tohoto typu pojištění to pojišťovny nedělají, jiné pojistné produkty by zřejmě vinkulovat jít mělo.

Navrhujeme proto změnu, resp. doplnění smlouvy v tomto duchu, neboť současné znění tohoto ustanovení smlouvy není pro zhotovitele reálné splnit.

Odpověď č. 3:

Ustanovení 14. 8 Přílohy č. 2 Návrh smlouvy o dílo se vypouští bez náhrady.

Přílohy:

Aktualizovaný návrh smlouvy - DI 9 Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí 13. 12. 2019 v 9:00 hodin.**

V Hradci Králové 28. 11. 2019

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření