



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/070-19/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne
28. 11. 2019

Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1:

Vážení,

vznášíme touto cestou žádost o vysvětlení k rozpočtu shora uvedené veřejné zakázky.

V položce č. 56210 je popis, že se jedná o kamenivo prolévané cementem, nikde není stanoveno množství směsi na 1 m³ kameniva.

Jaké množství směsi je nutné kalkulovat na 1 m³ kameniva?

Děkuji za odpověď.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

dle § 41, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je výše požadované jistoty stanovena následovně:

(2) Výši jistoty stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci v absolutní částce ve výši do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky nebo do 5 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, jestliže v zadávacím řízení bude použita elektronická aukce.

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v bodě 13.1. Výše požadované jistoty, uvádí:

Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši 700 000 Kč.

Je zadavatelem požadovaná jistina správná?

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:

Dotaz č. 1

Položka č. 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM, je opatřena výpočtem výměr, kde je uvedeno následující:

„doplnění akt. zona, dvě vrstvy 150 mm, z kameniva prolitého cem. maltou dle ČSN 736127-1, Viz. příloha C. 1.1.4“

V textu je uveden odkaz na ČSN 736127-1 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze šterku částečně vyplněného cementovou maltou, kde je specifikováno v článku 7.4 Rozprostírání cementové malty, že dávkování cementové malty je dáno požadavkem, aby se v horní části kamenné kostry vytvořila po zavibrování uzavřená struktura a množství cementové malty s hloubkou vrstvy postupně klesalo. Při použití kamenné kostry z kameniva 32/63 tomuto požadavku odpovídá dávkování cementové malty v množství přibližně 60-70 kg/m².

Další požadavky jako například pevnostní třída a konzistence použité maltové směsi nebo požadavky na kamenivo viz další ustanovení této ČSN.

Dále zadavatel uvádí, že v textu výkazu výměr u položky č. 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM (SO 105 Rekonstrukce komunikace v obci Vrchovnice) se upravuje odkaz na přílohu tak, že text výkazu výměr zní:

„doplnění akt. zona, dvě vrstvy 150 mm, z kameniva prolitého cem. maltou dle ČSN 736127-1, Viz. příloha C. 1.2.4“

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

Dotaz č. 2:

V Zadávací dokumentaci ze dne 18. 11. 2019 k veřejné zakázce se mění:

- bod 13. Jistota následovně:

13. Jistota

13.1. Výše požadované jistoty

Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši **250 000 Kč**.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 3. 1. 2020 v 8.30 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00006279>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření