


Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

územní odbor Trutnov
Trutnov 3, Náchodská 475, PSČ 541 03



HZSHX005OQJY

Energy Benefit Centre a.s.,
Veverkova 1343, 50002 Hradec
Králové

Naše č. j.: HSHK- 5280-2/2018
Vyřizuje: nrap. Michal Krejcar
Telefon: 950 525 463
E-mail: michal.krejcar@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1
Počet stran: 2
Počet příloh: 1 svazek

Datum: 10.12.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Zateplení objektu SPŠ Trutnov, Horská 618, Trutnov
Místo stavby: st.p.č. 3650, k.ú. Trutnov
Stavebník: SPŠ Trutnov, Školní 101, Trutnov
Předložená dokumentace: PD ke stavebnímu povolení, vypracovala: Ing. Světlana Trejtnarová, ČKAIT č. 0602565, datum: 09/2018, č. zak.: 180226
Identifikace dokumentace: Požárně bezpečnostní řešení: textová část 18xA4 (počet stran včetně titulního listu a výkresové části), vypracoval: Ing. Martin Netušil, Ph. D., ČKAIT č. 0012242, datum: 11/2018

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu výše citovaného požárně bezpečnostního řešení shora uvedenou dokumentaci podanou dne 22. listopadu 2018.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 46 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

NESOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru, obdržel dne 22. listopadu 2018 žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „Zateplení objektu SPŠ Trutnov, Horská 618, Trutnov“ na pozemku st.p.č. 3650, k.ú. Trutnov. Závazné stanovisko je podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně

vydáváno na základě předložené dokumentace posouzené v rozsahu požárně bezpečnostního řešení.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje bylo:

Požárně bezpečnostní řešení: textová část 18xA4 (počet stran včetně titulního listu a výkresové části), vypracoval: Ing. Martin Netušil, Ph. D., ČKAIT č. 0012242, datum: 11/2018.


Posouzením tohoto požárně bezpečnostního řešení podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci dospěl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje k závěru, že toto je nedostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti, protože není dostatečně zřejmé:

1. v souladu s §41, odst.2 písm. a) vyhlášky o požární prevenci, informace v seznamu použitých podkladů pro zpracování, o původní dokumentaci požární bezpečnosti stavby (požárně bezpečnostním řešením stavby), na kterou se zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavebních úprav v jeho dalších částech odvolává.
2. na podkladě čeho byla stanovena požární odolnost stavebních konstrukcí. Hodnotu požární odolnosti stavebních výrobků je možné prokazovat pouze v souladu s příslušnými právními předpisy na základě prohlášení o vlastnostech, certifikátů vydané na podkladě stavebně technických osvědčení, požárně klasifikačních osvědčení, atd., nebo podle ČSN 73 0821 ed. 2, nebo postupy podle eurokódů. V případě stanovení požární odolnosti postupy podle eurokódů je třeba v PBR pro konkrétní stavební konstrukce specifikovat materiálové a okrajové podmínky a uvádět získané výsledky
3. jak bude založena ucelená sestava vnějšího zateplení (nad terénem nebo pod terénem) - toto pak posoudit dle čl. 3.1.3.2. b) ČSN 73 0810 v návaznosti na čl. 3.1.3.3 ČSN 73 0810
4. posouzení odstupových vzdáleností zpětným směrem dle čl. 10.2.1 ČSN 73 0802

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům bylo ve věci v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci vydáno nesouhlasné závazné stanovisko a další ustanovení předloženého podkladu nebyla posuzována.

Poznámka:

Část dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci trvale ponecháváme.



por. Pavel Borna, DiS.
komisař
oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy

Požárně bezpečnostní řešení