

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka	Rekonstrukce střešní konstrukce Velké Poříčí, škola 1
Spisová značka	CIRI/2019/857
Zadavatel	Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace, IČO 06668356, se sídlem Hostovského 910, 549 31 Hronov
Způsob zadání	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně dle § 98 a § 99 zákona na základě přechozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr u sádrokartonových konstrukcí je uvedena jedna deska tloušťky 12,5 cm, která ovšem dle našeho názoru nesplňuje požadavky uvedené v projektové dokumentaci tedy protipožární odolnost min 30 minut. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel předpokládá, že se dotaz týká položky 83 K 763131431 *SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD.*

Dle vyjádření zpracovatele projektu tato položka znamená sádrokartonový podhled z desky typu DF v tloušťce 12,5 mm, kladené ve dvou vrstvách na konstrukci z profilu CD+UD. Požární odolnost by tak mělo navržené řešení splnit.

Dotaz č. 2

V projektové dokumentaci chybí požární zpráva, na kterou se odkazuje projektant v technické zprávě. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel součástí tohoto dokumentu uveřejňuje dokument D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení – technická zpráva.

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze změny zadávací dokumentace zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 7. 1. 2020 v 16:00 hodin.

Za zástupce zadavatele na základě pověření