



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/068-19/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Vortelová/18

Hradec Králové dne  
18. 12. 2019

Vysvětlení, změna č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část I. (km 14,830 – 15,280)“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

## Znění žádosti:

Dobrý den. Níže zasíláme dotazy v textovém znění:

V rozpočtu stavby „II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek- část I. (km 14,830 - 15,280)“, konkrétně v části pro Královéhradecký kraj u stavebního objektu SO 103.2 SILNICE II/325 km 14,830 – 15,280 Lanžov je položka č. 89950.R ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU. V popisu položky a ani v projektové dokumentaci však nejsou uvedeny absolutně žádné technické parametry ať už stávajícího vodovodního řadu anebo materiálu, kterým se má stávající vodovod zateplit. Nemělo by být alespoň toto minimum nějakým způsobem vyspecifikováno?

Dále v té samé části rozpočtu se nachází položka č. 567303.R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI. V popisu této položky je uvedeno následující: „Úprava pláň představuje odstranění stávajících podkladních vrstev v tl. 0,2 m, rozproštění štěrkodrti frakce 0/32 a její zhutnění“. Ovšem kubatura této položky ale pak není obsažena v položkách skládkovného. Nemá být tedy toto množství (468,8 m3) obsaženo i ve skládkovném?

Děkujeme a jsme s pozdravem

Konečně u položky č. 93610 DROBNÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ u SO 202 – MOST ev. č. 325 – 005 je uvedena tato položka s jednotkou m3. Ve výpočtu je však použita jednotka KUS. Která jednotka je správně?

## Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:

V položce č. 89950, typ R, ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU (objekt SO 103.2 Silnice II/325 km 14,830 – 15,280 Lanžov, 001 Silnice II/325 – zadavatel Královéhradecký kraj) byl upraven doplňující popis položky následujícím způsobem:

zateplení stáv. vodovodu v místě osazení uličních vpustí UV2 a UV3 a v místě křížení s dešťovou kanalizací  
vodovod bude dodatečně zateplen na obě dvě strany v dl.1,5m  
zateplení stáv. vodovodu v místě vedení stáv. vodovodu pod sil. příkopem (km 1,130 – 1,350 vlevo).

Na základě zjištění přesné hloubky vodovodu pod příkopem bude rozhodnuto, z

důvodu zachování nezámrazného krytí vodovodu (min.1,0m), o jeho dodatečném zateplení (předpoklad 50%).

Čerpání položky jen se souhlasem TDI.

**Pro izolaci vodovodní potrubí bude použito potrubní izolační pouzdro, které bude provedeno z minerální vlny se zámkem, pouzdro bude s povrchovou úpravou s vysoce odrazivým kompozitem z hliníkové fólie, PE fólie a armované mřížky ze skelných vláken, tl. izolačního pouzdra bude 100 mm.**

V položce č. 567303, typ R, VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI (objekt SO 103.2 Silnice II/325 km 14,830 – 15,280 Lanžov, 001 Silnice II/325 – zadavatel Královéhradecký kraj) byl upraven doplňující popis položky následujícím způsobem:

Po odstranění vozovkového souvrství, se upřesní plochy k lokálním sanacím a dojde k úpravě vzniklé pláně, tak aby byl na této vzniklé pláni dodržen požadavek min. Edef,2 = 90 MPa (viz. Diagnostika vozovky). Úpravu pláně představuje odstranění stáv. podkladních vrstev v tl. 0,2m rozprostření štěrkodrti frakce 0/32 a její zhutnění.

planimetrováno z příčných řezů - viz. kubaturový list

**Zhotovitel zohlední zpětné využití na stavbě.**

**Tato položka bude čerpána se souhlasem TDI.**

Zadavatel u položky č. 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ (objekt SO 202 Most ev. č. 325-005 – zadavatel Královéhradecký kraj) opravil chybně uvedenou měrnou jednotku „m<sup>3</sup>“ na měrnou jednotku „ks“.

Výkaz výměr pro zadavatele Královéhradecký kraj, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se nahrazuje výkazem výměr pro zadavatele Královéhradecký kraj, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

**Dodavatel je povinen zpracovat cenovou nabídku na základě výkazu výměr (pro zadavatele Královéhradecký kraj), který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.**

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část I. (km 14,830 – 15,280)“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

## **6. Lhůta a místo pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí 10. 1. 2020 v 9:00 hodin.**

Adresa pro podání nabídek: [https://zakazky.cenakhk.cz/contract\\_display\\_6267.html](https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_6267.html)

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.**

.....  
Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření