

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 14 (Dodatečná informace č. 14)

Zakázka: „DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Královéhradecký kraj**

Sídlo: **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č.1

V předaném výkazu výměr zadavatele je v objektu 1.1 Architektonická část kap 767V Zámečnické práce v pol, č. 540 uveden 1 kus zábradlí u schodiště od délce 6,15 m.

Při zběžné kontrole bylo zjištěno, že správně by měla být délka 1 ks zábradlí 7,53 m. Dle schématu je zábradlí v rozměrech 3000 mm + 3000mm + 1530 mm.

Bude se výkaz výměr upravovat?

Odpověď č.1:

Položka č. 540 opravena v popisu (tj na 7530 mm):

540	K	Z204	Zábradlí u schodiště dl. 7530 mm vnitřní včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž, provedení dle projektové dokumentace	kus	3,000
-----	---	------	---	-----	-------

Dotaz č.2

V předaném výkazu výměr zadavatele je v objektu IO 05 Zpevněné plochy uveden je 1 kus přístřešku na odpad o rozměrech 5000 mm x 10 900 mm - pol. č.89. Podle výkresové dokumentace jsou přístřešky 2 kusy. Z dodaných podkladů není jasné, zda budou čelní vstupy otevřené a nebo uzavřené (dveře, vrátka atd). Můžete to prosím upřesnit?

Bude se výkaz upravovat?

Odpověď č.2:

Přístřešek na odpad bude z vnitřní strany, která bude otevřená, bez dvířek a laťování. Boční strany přístřešku a zadní strany budou opatřeny dřevěnými latěmi. Každý přístřešek tak bude uzavřen ze 3x stran, čtvrtá strana zůstane volná. Výkaz výměr se upravovat nebude.

Příloha:

DI 14 1654-06-19 - Novostavba Domova důchodců Borohrádek 08.01. [zadání]
QHKO4XH0,0-01-07 Přístresek na popelnice - ver 01

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Hradci Králové 8. 1. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření