

UPOZORNĚNÍ!
 STAVAJÍCÍ SÍŤE JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ, PŘED ZAHÁJENÍM
 VÝKOPOVÝCH PRÁCI JE NUTNĚ ZAJISTIT JEJICH VYTŘEČENÍ U JEJICH SPRÁVCŮ


LEGENDA

 — PROJEKTOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STOKA SO 330 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V UL. KRKONOŠSKÁ – ÚSEK 1
 RÁD "V1" – TĚL DN 150 – NATURAL Ø 170 mm, DL. 621,53 m
 RÁD "V1" – VYMĚNA VODOVODU NA UL. KRKONOŠSKÁ – ÚSEK 1
 RÁD "V1" – TĚL DN 150 – NATURAL Ø 170 mm, DL. 553,68 m

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 PP SN 12 DN 300, DN 250 mm
 STOKA "S" – DELKA 553,68 m
 STOKA "S-1" – DELKA 9,86 m
 STOKA "S-2" – DELKA 14,64 m
 STOKA "S-3" – DELKA 12,16 m
 STOKA "S-4" – DELKA 11,91 m
 STOKA "S-5" – DELKA 9,06 m

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ
 PVC SN 16, dn 160 mm
 CELKOVÁ DELKA 90,39 m



- Soutřadičový systém S-JTSK
 - Vyskový systém Bpv

ZMĚNA	POPIS	DATAUM
03		
01		

ING. IVAN ŠÍR
 PROJEKTOVANÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
 Hlávkova 1174/2, 500 12 Hlavenky, tel.: +420 603 181 473, sídlištěm.cz, www.sirm.cz
 IČ: 259 62 91 4

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem
 náměstí T.G. Masaryka 38
 544 47 Dvůr Králové nad Labem

**Dvůr Králové nad Labem - prodloužení splaškové
 kanalizace na ul. Krkonošská**

■ kreslil:
 ■ křídlošedický:
 ■ MÚ / OÚ:
 ■ odpovědný projektant objektu:
 ■ Ing. Věroslav Alena
 ■ stupeň úložiště:
 ■ bez útoptání:
 ■ datum:
 ■ 08 / 2019
 ■ zkuškové číslo:
 ■ 19 066
 ■ měřítko:
 ■ stupeň PD:
 ■ PDFS:
 ■ 1:500

SO 330 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V UL. KRKONOŠSKÁ
 SITUACE
B.1.4.1.3