

Vysvětlení, doplnění soutěžních podmínek č. 14 (Dodatečná informace č. 14)

Architektonická soutěž o návrh „Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka“

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Sekretář soutěže: Mgr. Jitka Bučková, jbuckova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 512

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu soutěže o návrh jsou uveřejněny kompletní soutěžní podmínky včetně všech příloh a případných změn.

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o projektovou, architektonickou, otevřenou a jednofázovou soutěž o návrh.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění soutěžních podmínek.

Dotaz č. 1:

Požadovaný obsah grafické a textové části je na hranici možností celkové plochy 3ks panelů a také na hraně čitelnosti textu a tabulek v případě zmenšení textu. Je možné odevzdat 4ks panelů 700x1000mm?

Odpověď na dotaz č. 1:

Rozvržení soutěžních panelů je doporučeno, zadavatel očekává, že na nich, mimo jiné, bude uveden pouze výtah z textové části v rozsahu dle uvážení zpracovatele. Zadavatel doporučuje odevzdání třech panelů, tak jak je stanoveno ve schválených soutěžních podmínkách.

Dotaz č. 2:

Prosím Vás, mám otázku ohľadne lezeckej steny, dlhej 15 m, bolo by možné stenu rozdeliť, napríklad, na dve časti po 7,5 m a umiestniť ich oproti seba s min. 5 metrovým odstupom od seba?

Odpoveď na dotaz č. 2:

Pokud by se rozdělila stěna na dvě protilehlé části, musí být prostor mezi horolezeckými stěnami minimálně 6m. V tomto případě je nutno počítat navíc s 2 x 1 m pro instalaci stěny, tj. min. 8m hloubky místnosti. Zároveň upozorňujeme ostatní soutěžitele, že u jednostranné horolezecké stěny je třeba vždy počítat s 1m pro její instalaci, tj. hloubka musí být 1m (horolezecká stěna) + min. 5m, tj. celkem min. 6m.

Dotaz č. 3:

Mám dotaz na vizualizaci. Je zákres do fotografie DJI 0073 povinný? Nemůže být pro zákres na panely použita jiná pačící fotografie ze soutěžních podkladů?

Odpoveď na dotaz č. 3:

Fotografie DJI 0073 je povinná.

Toto vysvětlení soutěžních podmínek bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 10. 1. 2020

Mgr. Jitka Bučková
sekretář soutěže