

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 16 (Dodatečná informace č. 16)

Zakázka: „DD Borohrádek – „Domky Na Květné“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Královéhradecký kraj**

Sídlo: **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

IČO 708 89 546

DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Mitrović, jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č.1

Dobrý den,

rád bych Vás požádal o dodatečné informace k výběrovému řízení na generálního dodavatele stavby s názvem „DD Borohrádek – Domky Na Květné“.

Chtěli bychom upozornit na špatné a někde dokonce chybějící vzorce ve VV SLP.

Vzorec chybí v listu 1- SKS p.č. 64 a 78, tyto položky se pak nezapočítají do celkové ceny SLP.

Dále jsou špatně uvedeny vzorce pro položky s popisem „Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 - 3%“, kde je uvedena MJ (%) a množství 3, ale při zadání hodnoty do sloupce „dodávka“ není vynásobená jednotková cena dodávky daným množstvím. Tento problém nastává ve všech listech s tímto popisem.

Žádáme o celkovou revizi VV pro SLP.

Děkuji.

Odpověď č.1:

Zadavatel upravuje VV Elektroinstalace slaboproud.

Příloha:

DI 16 2020-01-14 SO 01 - 1.1.9 EL SLP - VV

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nová lhůta pro podání nabídek končí 22. 1. 2020 v 10:00 hodin.**

V Hradci Králové 14. 1. 2020

JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření