

Váš dopis č.j.: 2016/0224
ze dne: 24.2.2016
Vyřizuje: ing. Lucie Vašková
tel.č. 493 544 842
e-mail: vaskova@vosjicin.cz
V Jičíně dne: 2.3.2016

Ing. Eva Krejcarová
projektová činnost ve výstavbě
Zahradní 28

506 01 Jičín

Věc: Jičín – Stavební úpravy č.p. 511 pro laboratoře a onkologii Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

Informace o existenci sítí a vyjádření k demolici objektů a k DUR

Předmětem předložené projektové dokumentace je:

Demolice stávajících objektů:

SO 01 Budova A - pavilon bývalé interny

SO 02 Objekt ČOV

SO 03 Zpevněné plochy

Novostavba pavilonu laboratoří a onkologie:

SO 01 Budova A

SO 02 Přesun sochy

SO 03 Spojovací krček

SO 04 Objekt čistícího zařízení

V zájmovém území stavby se nenachází žádné podzemní zařízení vodovodu a kanalizace v naší správě. Stavební práce budou probíhat v areálu investora.

Veškeré vodovodní a kanalizační přípojky pro areál nemocnice včetně areálových rozvodů vody a kanalizace jsou ve vlastnictví majitele připojeného areálu. Sítě v naší správě v přilehlých komunikacích včetně přípojek a areálových rozvodů vody a kanalizace byly geodeticky zaměřeny, jejich průběh odpovídá zákresu v předložené koordinační situaci.

Souhlasíme s vydáním povolení na odstranění stavby a s vydáním územního rozhodnutí na stavbu nového pavilonu dle předložené DUR zpracované firmou Kania a.s. Ostrava v 01/2016.

Napojení nového objektu bude provedeno ze stávajících vnitřních areálových rozvodů vodovodu a kanalizace.

Odpadní vody z provozu nových laboratoří budou čištěny v novém čistícím zařízení a budou na odtoku z tohoto zařízení splňovat limity kanalizačního řádu stokové sítě města Jičína a veškeré vypouštění odpadních vod bude v souladu s tímto KŘ. V dalším stupni PD požadujeme předložit dokumentaci k čistícímu zařízení včetně složení odpadních vod na přítoku a odtoku z tohoto zařízení a navrženého způsobu sledování kvality vypouštěných odpadních vod z tohoto zařízení.

Požadujeme předložit k odsouhlasení projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení.

Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné žádat o nové vyjádření.

Ing. Jaroslava Suchánková
vedoucí odd. TPC



Na vědomí: VOS a.s. - provozní středisko Jičín